



WZ.271.23.2024

## Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska”

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00402928/01 z dnia 2024-07-09

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00433807/01 z dnia 2024-07-29

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00441688/01 z dnia 2024-08-01

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

#### Pytanie 1

Zgodnie z zapisami OT Projektu Technicznego branży sanitarnej dla targowiska przy ul. Gen. Józefa Hellera kanalizację deszczową należy wykonać z:

"- Przykanaliki PVC  $\phi$  160 mm L = 60,0 m

- kanały z PE  $\phi$  250 mm L = 120,5 m"

natomiast wg. STWiORB dot. robót sanitarnych przy targowisku kanalizację deszczową należy wykonać z:

"- Przykanaliki PVC  $\phi$  160 mm

- kanały PVC  $\phi$  250 mm"

Prosimy o określenie Zamawiającego czy na potrzeby kosztorysu Wykonawca ma przyjąć kanał wykonany z PVC czy z PE?

Odpowiedź:

**W załączeniu „całkowite zestawienie kanałów do KD” z podaniem rodzaju materiałów**

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

Z poważaniem,

Z up. Burmistrza

Małgorzata Wojciechowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

#### Załączniki:

1) Załącznik do wyjaśnień.

#### Otrzymują:

1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>

2) a/a

sporządziła: Arleta Matusik