

15.WOG.SZP.2712.05.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
– 3 część postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „Remont obiektów budowlanych, zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych w Stargardzie, Bielkowie, Mostach i Szczecinie”.

Nr referencyjny postępowania: **01-ZP-RB-01-21/05**

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego podczas wizji lokalnej wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia? Czas wykonania konstrukcji u Producenta wynosi minimum 80 dni. Proponowany termin jest za krótki.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający dokona zmiany w zakresie terminu realizacji zamówienia dla 3 części. Zmiana zostanie opublikowana na platformie zakupowej prowadzonego postępowania do dnia 04.02.2022 r.

Pytanie nr 2:

W jaki sposób należy wykonać mocowanie nowego wieńca do starego?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający dokona modyfikacji w: Przedmiarze robót – poprzez dodanie 1 pozycji o treści „*obsadzenie prętów fi -12, długości 40 cm co 80 cm wraz z dostawą materiału w ilości 302 sztuk*” oraz specyfikacji technicznej branży ogólnobudowlanej, poprzez dodanie treści w pkt. 5.3.1 „... *Do połączenia nowego wieńca ze starym należy zamontować w odległościach nie większych niż 80 cm pręty stalowe fi – min 12 mm, długości 40 cm w wywierconych otworach w istniejącym wieńcu w celu zabezpieczenia i powiązania wieńców. Zakotwienia wraz ze zbrojeniem wieńców przed betonowaniem należy zgłosić inspektorowi nadzoru do odbioru.*”
Zmiany zostaną opublikowane do dnia 04.02.2022 r.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.