



- LEGENDA :
- Drut FeZn  $\varnothing 8$  mm
  - Złącze uniwersalne
  - Zwód pionowy ze złączem kontrolnym
  - Maszt odgromowy aluminiowy
  - Moduł fotowoltaiczny LR5-72HPH-415M

UWAGI :  
Instalację odgromową poziomą należy ułożyć na fabrycznych uchwytych dystansowych (rozstaw uchwytów nie większy niż 1m) oraz uchwytych rynnowych.

Zastosować uchwyty uniemożliwiające zsuniecie się razem z pokrywą śniegową. Miejsca wszystkich połączeń śrubowych należy odpowiednio zabezpieczyć wazeliną techniczną.

Do instalacji odgromowej NIE należy przyłączać urządzeń wnikających do wnętrza budynku.

Dla ochrony odgromowej urządzeń zlokalizowanych na dachu o wysokości powyżej 70cm stosować maszty odgromowe.

Od instalacji odgromowej poziomej należy wyprowadzić przewody odprowadzające i przyłączyć do instalacji uziomowej z zastosowaniem złączy kontrolnych.

<b>SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.</b> ul. Jana Hewellusza 11/1414, 80-890 Gdańsk NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619	
<b>ArchiSTYL</b> <b>Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka</b> 89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688	Rysunek nr: <b>IE-04</b>
Tytuł rysunku: <b>RZUT DACHU - INSTALACJA ODROGMOWA I FOTOWOLTAICZNA</b>	Skala: <b>1:100</b>
Obiekt budowlany: <b>BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GRĘBOCICACH - w systemie modułów 3D - realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj ul. Wspólna 17B, GRĘBOCICE - DZ. NR 219/8</b>	
Projektant: mgr inż. Franciszek Thlon upr. nr OPL/0796/POOE/12	Podpis: Data: 03.2023r.
Projektant sprawdzający: mgr inż. Piotr Sienkiewicz upr. nr MAZ/0556/PWBE/15	Podpis: Data: 03.2023r.