SCHEMATY ISTNIEJĄCYCH ROZDZIELNI PODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE

SCHEMAT ROZDZIELNI STRZELNICY RS



Nr obwodu		Istniejące obwody rozdzielni RS – bez zmian				N01	N02	N03	N04	N05	N06	N07	N08	N09	N10	N11	N12	N20	N21	N22	N23	N24	N25	N26	N27	N28
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG	Wskaźnik kontroli obecności napięcia	Ochrona przeciwporażeniowa			Oprawy oświetleniowe C1 (równoległe strzelnicy)	Oprawy oświetleniowe A1 (przygrupy P1 i P2)	Oprawy oświetleniowe A1 (przygrupy P3 i P4)	Oprawy oświetleniowe A1 (przygrupy P5 i P6)	Oprawy oświetleniowe A1 (przygrupy P7 i P8)	Oprawy oświetleniowe A1 (przygrupy P9 i P10)	Nateatelisce B1 (przygrupa P5)	Nateatelisce B1 (przygrupa P6)	Nateatelisce B1 (przygrupa P7)	Nateatelisce B1 (przygrupa P9)	Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	Sterownik DALI	Transponder tarcz Tor1	Transponder tarcz Tor2	Transponder tarcz Tor3	Transponder tarcz Tor4	Transponder tarcz Tor5	Obwód sterowniczy / bezpieczeństwa zatrzymania transponderów tarcz	Zadziewka transponderu tarcz	Tablica TS-IP podłączona projektor wyposażony w wyś. 1P B16 i gniazdo wyłew.	Ekran projekcyjny
Moc [kW]	X	–	–	–	–	0,15	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,08	0,02	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,01	1,00	0,60	0,60

SCHEMAT NOWEJ ROZDZIELNI R-HVAC



Nr obwodu					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG	Wskaźnik kontroli obecności napięcia	Ochrona przeciwporażeniowa		Agregat wody lodowej	Centrala Wentylacyjna NW1	Centrala Wentylacyjna NW2	Centrala Wentylacyjna NW3	Nagrzewnica Centrali Wentylacyjnej NW3	Klimatyzator jednostka zewnętrzna JZ–1/28	Klimatyzator jednostka zewnętrzna JZ–1/25	Klimatyzator jednostka zewnętrzna JZ–1/24	Klimatyzator jednostka zewnętrzna JZ–1/36	Klimatyzator jednostka zewnętrzna JZ–1/37	Klimatyzator jednostka zewnętrzna JZ–1/17	Jednostka zew. klimatyzacji Multisplit Duch	Rezerwa	
Moc [kW]	X	–	–	–	51,3	18,94	1,12	1,5	3,5	1,4	3,2	1,4	2,6	1,7	1,4	4,9	–	



UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

SCHEMAT ROZDZIELNI RO



Nr obwodu		Istniejące obwody rozdzielni RO – bez zmian						Bez zmian	
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG	Wskaźnik kontroli obecności napięcia	Ochrona przeciwporażeniowa					oświetlenia ewakuacyjne pom. 1/28 i 1/29	gniazda pom. 1/29 i 1/33	Nowe gniazdo w pom. –1/33
Moc [kW]	X	–	–	–	–	–	–			0,8

SCHEMAT ROZDZIELNI T-1



Nr obwodu		Istniejące obwody rozdzielni T–1 od 3 do 12 – bez zmian						N13	N14	N15	N16	N17
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG							Gniazda wtykowe ogólne w pom. –1/25	Gniazda wtykowe ogólne w pom. –1/24	Gniazda wtykowe ogólne w pom. –1/36	Gniazda wtykowe ogólne w pom. –1/37	Gniazda wtykowe ogólne w pom. –1/37
Moc [kW]	X	–	–	–	–	–	–	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80

SCHEMAT ROZDZIELNI TK-1



Nr obwodu		Istniejące obwody rozdzielni TK–1 od 1 do 2 – bez zmian						N3	N4	N5	N6	N7
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG							Gniazda wtykowe komputerowe DATA w pom. –1/25	Gniazda wtykowe komputerowe DATA w pom. –1/24	Gniazda wtykowe komputerowe DATA w pom. –1/36	Gniazda wtykowe komputerowe DATA w pom. –1/37	Gniazda wtykowe komputerowe DATA w pom. –1/33
Moc [kW]	X	–	–	–	–	–	–	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80

SCHEMAT ROZDZIELNI CCTV



Nr obwodu		Istniejące obwody rozdzielni CCTV – bez zmian						N3	N4
Nazwa obwodu								Zasilanie zasilacza kamer CCTV	Zasilanie sterowania podglądu CCTV w pom. –1/13 oraz –1/34
Moc [kW]		–	–	–	–	–	–	0,50	0,50

Jednostka projektowa:
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH
UL. SEMINARYJSKA 12
25-372 KIELCE

Temat:
"KWP W KIELCACH, UL. KUSOCIŃSKIEGO 51
– BUDYNEK NR 95 – ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA Z PELLETU NA GAZ I MODERNIZACJA STRZELNICY KRYTEJ – I ETAP OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ"

Adres obiektu:	KIELCE, DZIAŁKI NR EWID. 60/20, OBRĘB 0022 KIELCE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 266101_1	
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Opracowanie:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Nr proj.: 2021-03-01	Branża: ELEKTRYCZNA	
Data: 09.2021		
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Tomasz Chyb upr. nr SWK/0140/PWOE/04	
Opracował:	mgr inż. Marcin Segieta mgr inż. Maciej Chyb	
Projektant Sprawdzający:	mgr inż. Jarosław Piasecki upr. nr IN-1/2190	

Tytuł:
SCHEMATY ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH

Rewizja:	Skala:	Rys.:
A	------	PW-ELE-003