

**POLSKI
ŁAD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD; Program Inwestycji Strategicznych

Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia

Nasz znak ZP.271.11.2024
Nowy Targ 27.08.2024r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Nowy Targ”.

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienia udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia są wiążące.

Pytanie nr 1

1. Na odcinku od pkt Z-71 do Z-86 arkusz 10, w ich zestawieniu jest 82 szt. po przeliczeniu rur ze schematu wychodzi 129 szt tych rur. 2. Na tym samym odcinku, arkusz 10 od pkt Z-71 do Z-72, na zasilaniu zastosowano kompensator. Długość tego odcinka wynosi 285,5m. Zastosowano rury przewodowe ze szwem co prawdopodobnie odcinek ten przekracza dozwolone długości montażowe. Ze względu na brak profilu nie możemy stwierdzić, czy kompensator nie powinien być zastosowany również na powrocie?

Prosimy o dokładne sprawdzenie powyższego.

Odpowiedź:

Na odcinku od pkt Z-71 do Z-86 arkusz 10 po ponownym przeliczeniu rur ze schematu wyjaśniamy, że ilość rur wynosi 126 sztuk. Należy to uwzględnić w przedmiarze robót. Ilość i rozmieszczenie kompensatorów należy przyjąć według dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2


Brak w zestawieniu poduszek kompensacyjnych oraz taśmy ostrzegawczej, prosimy o informację, +czy należy wycenić te materiały?

Odpowiedź:

Należy wycenić poduszki kompensacyjne oraz taśmy ostrzegawcze.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>
2. www.nowytarg.pl
3. a/a

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha