

Jelenia Góra, 17.05.2023 r.

RZ.271.34.2023

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. na zadanie pn.: **PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULIC DŁUGIEJ, KRÓTKIEJ I DRUCIANEJ W JELENIEJ GÓRZE.**  
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.34.2023.

### PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający dysponuje kostką używaną, która to miała być wbudowana z pozyskanej z rozbiórki ul. Mroczonej, natomiast ul. Mroczna nie jest objętą przedmiotem postępowania, zatem nie można z niej pozyskać kostki używanej.

### ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający jest w posiadaniu kostki kamiennej z rozbiórki w ilości wystarczającej na wykonanie nawierzchni przebudowywanych ulic. Kostka dostępna jest na składowisku Zamawiającego zlokalizowanym przy ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze. Asortyment obejmuje dwa wymiary kostki surowo-łupanej, tj. 9/11 cm i 14/18 cm. Materiał wymaga ze strony wykonawcy załadunku i transportu oraz ewentualnego sortowania.

### PYTANIE NR 2

Na nawierzchniach ul. Krótkiej, ul. Długiej i ul. Drucianej występuje nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa o grubości 12 cm. Czy Zamawiający wskazuje miejsce składowania i miejsce utylizacji asfaltu i w jakiej odległości czy też oferent ma pozyskać je we własnym zakresie oraz czy w przypadku frezowania Zamawiający przyjmie frezowinę i na jaką odległość dowozu czy też pozostawia do dyspozycji oferenta?

### ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 2

Zamawiający nie wskazuje miejsca składowania i utylizacji destruktu bitumicznego. Prawidłowe zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków Wykonawcy.

### PYTANIE NR 3

Czy Zamawiający dopuszcza kostkę granitową cięto – łupaną o wymiarach 8x14x22-28?

### ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 3

Zamawiający zaakceptuje zastosowanie kostki cięto-łupanej o wymiarach 14x14x22-28, jednak nie dopuszcza kostki o wymiarach 8x14x22-28.

### PYTANIE NR 4

Czy ze względu na niewielkie szerokości chodników Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki małogabarytowej?

### ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 4

Zamawiający zmienia materiał nawierzchni chodników na ulicy Drucianej na kostkę kamienną surowo łupaną 6/8 cm w celu ujednoczenia z elementami nawierzchni ulicy Grodzkiej, dopuszczając zastosowanie kostki małogabarytowej. Na pozostałych ulicach nawierzchnie ciągów komunikacyjnych od ścieków do ścian budynków należy wykonać z kostki staro użytecznej surowo-łupanej 9/11 cm.

### PYTANIE NR 5

Czy koniecznym jest budowa kanału technologicznego? Jeśli tak, jakie ma mieć on przekroje?

### ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 5

Nie ma konieczności budowania kanału technologicznego w obrębie przebudowywanych ulic.

### PYTANIE NR 6

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania, gdyż przyjęty 6 miesięczny jest niemożliwy do wykonania ze względu na duży i skomplikowany zakres robót ok 3200 m<sup>2</sup> samej nawierzchni?

### ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 6

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**PYTANIE NR 7**

Czy wymagana jest obsługa archeologiczna i po czyjej stronie byłby przypisany ten zakres robót?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7**

Zgodnie z zapisami decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 183/2023 pozwolenia na prowadzenie robót przy zabytku, prace ziemne należy objąć obsługą archeologiczną, a jej zapewnienie należy do obowiązków Wykonawcy.

-----  
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

**Anna Tokarczyk**

Przewodniczący komisji przetargowe