

PRZEDMIAR

„Budowa oświetlenia ul. Przyłogi w Kielcach na odcinku od ul. Sukowskiej do posesji nr 90”				
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar
1	STWiORB	Montaż słupa betonowego typu P-E 10,5/2,5 z wykorzystaniem ustoju U0, wraz z osprzętem	kpl	7
2	STWiORB	Montaż słupa betonowego typu O-E 10,5/4,3 z wykorzystaniem ustoju UP3+UP2, wraz z osprzętem	kpl	2
3	STWiORB	Montaż słupa betonowego typu K-E 10,5/4,3 z wykorzystaniem ustoju UP3+UP2, wraz z osprzętem	kpl	1
4	STWiORB	Montaż haka wieszakowego na taśmie do istniejącego słupa	kpl	5
5	STWiORB	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2 na odcinku pomiędzy słupami 4- 8/10	m	610
6	STWiORB	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nN z przewodów izolowanych wraz z wykonaniem niezbędnego uziemienia o wartościach określonych w dokumentacji projektowej	kpl	2
7	STWiORB	Montaż wysięgnika rurowego na słupie - długość 1,0m kąt nachylenia 5°, montaż oprawy powyżej linii na wysokości h=9m	kpl	10
8	STWiORB	Montaż wysięgnika rurowego na słupie - długość 1,5m kąt nachylenia 5°, montaż oprawy powyżej linii na wysokości h=9m	kpl	4
9	STWiORB	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nN z przewodów izolowanych	kpl	14
10	STWiORB	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgnik przewodu YDY 2x1,5mm2	kpl	14
11	STWiORB	Montaż na wysięgniku oprawy oświetleniowej dla oświetlenia drogi zgodnej z dokumentacją projektową - równoważna dla oprawy o mocy 37,1W	kpl	10
12	STWiORB	Montaż na wysięgniku oprawy oświetleniowej dla oświetlenia drogi zgodnej z dokumentacją projektową - równoważna dla oprawy o mocy 55W	kpl	4
13	STWiORB	Odtworzenie skarpy rowu wraz z jego umocnieniem - zabezpieczeniem płytami ażurowymi wokół słupa (6szt. płyt na słup)	kpl.	10
14	STWiORB	Zabezpieczenie sieci gazociągowej przy słupie 8/10 rurą stalową dwudzielną z przeznaczeniem do zastosowań na sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE - dł. rury 4mb fi 160	kpl.	1
15	Warunki OEPD	Odtworzenie terenów zielonych	m2	56
16	STWiORB	Wykonanie numeracji projektowanych słupów oraz obwodów oświetleniowych zgodnie z projektem technicznym PT	kpl.	1
17	STWiORB	Wykonanie niezbędnych pomiarów powykonawczych (uziemienia słupów, skuteczności ochrony przeciwporażeniowych)	kpl.	1
18	STWiORB	Wykonanie pomiarów fotometrycznych (pomiar natężenia oświetlenia) w jednym przecśle oświetleniowym wskazanym przez zamawiającego	pomiar	1
19	STWiORB D-M.00.00.00	Organizacja ruchu podczas budowy (projekt, uzgodnienie i wykonanie)	kpl.	1
20	GG 00.12.01	Obsługa geodezyjna	kpl.	1