



LEGENDA		Lp.	Zestawienie materiałów	Lp.	Zestawienie -cd.	Lp.	Zestawienie -cd.
	przewody grzewcze - zasilanie	1	Kocioł wodny GE615 660 kW prod. Buderus - istn.	13	Różnicowy zawór upustowy DU146 1 1/4 Honeywell	25	Zawór kulowy Dn 15
	przewody grzewcze - powrót	2	Kocioł wodny GE615 660 kW prod. Buderus - projektowany	14	Zawór 3drogowy miesz. DR32 GFLA Honeywell z silownikiem	26	Zawór kulowy Dn10
	przewód gazowy	3	Sprzęgło hydrauliczne ASHP 200/450	15	Różnicowy zawór upustowy DU146 3/4 Honeywell	27	Przepustnica międzykolejnicowa Dn80
	instalacje istniejące	4	Filtrowdmulnik FOM-AULIN Dn 150	16	Ciepłomierz ultradż. UH50 A82 D PLO6E Dn100 Siemens	28	Przepustnica międzykolejnicowa Dn40
	automatyka	5	Naczynie wzbiorcze Reflex N600	17	Ciepłomierz ultradż. UH50 A74 D PLO6E Dn80 Siemens	29	Przepustnica międzykolejnicowa Dn32
	manometr 0-10 bar	6	Zawór bezpieczeństwa PrescorS 960 1 1/2 3bary Flamco	18	Czujnik temp. PT500	30	Zawór zwrotny międzykolejnicowa Dn80
	czujnik temperatury	7	Pompa Magna 3 80-60F Grundfos	19	Przepustnica międzykolejnicowa Dn150	31	Zawór zwrotny międzykolejnicowa Dn125
	termometr 0-120°C	8	Pompa Magna 3 65-150F Grundfos	20	Przepustnica międzykolejnicowa Dn125	32	Zawór zwrotny międzykolejnicowa Dn32
	odpowietrznik automatyczny	9	Pompa Magna 3 32-100F Grundfos	21	Złącze odcinające SU R1x1 Reflex	33	Zawór zwrotny międzykolejnicowa Dn40
		10	Pompa Magna 3 32-100F Grundfos	22	Zawór kulowy Dn32	34	Stacja uzdatniania wody G=1,2 m ³ /h
		11	Pompa Magna 3 50-120F Grundfos	23	Zawór kulowy Dn25 -	35	
		12	Zawór 3drogowy miesz. DR100 GFLA Honeywell z silownikiem	24	Zawór kulowy Dn20 -	36	

INWESTOR	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. ul. Koszyców Gdynskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.
OBIEKT:	Oczyszczalnia Ścieków w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 158
TEMAT:	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KOTŁOWNI TECHNOLOGICZNEJ
RYSEUNEK:	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI WODNEJ