

Toruń, dnia 17 kwietnia 2018 r.

FZ.38.17.2018 TK

Strona internetowa.

Dotyczy postępowania pn.: **Dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej przez okres 12 miesięcy w 2018 -2019 roku do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. Ul. Rybaki 31 – 35.**

Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w związku ze złożonym pytaniem do SIWZ, działając na podstawie § 4 pkt. VIII ust.2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce TW Sp. z o.o. odpowiada jak niżej:

Pytanie Wykonawcy:

„Szanowni Państwo, prosimy o informację czy dopuszczą Państwo do przetargu ofertę na zakup zasuw z możliwością wymiany oringów trzpienia pod pełnym ciśnieniem w jednym położeniu klina (klin w górnym położeniu)?”

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Zastępca Prezesa
ds. Eksploatacji
Waldemar Duraż

Prezes
Włodzisław Majewski