



Szczecin, dnia 09.04.2021r.

K-ZP.381.17.2021.KO

Odpowiedź na pytania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. remont pokrycia dachu nad hamownią przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej p.z.p. przekazuje pytanie do specyfikacji warunków zamówienia wraz z odpowiedzią:

Pytanie

podczas wizji lokalnej na dachu betonowym hamowni stwierdziliśmy, iż stan papy na której ma być przygrzana nowa papa nie nadaje się do pokrycia następną warstwą papy. Według nas warstwy papy położone na tym dachu nadają się do całkowitego zerwania. Istnieje duże ryzyko, że podczas zgrzewania nowej papy na istniejącą po prostu ona się nie sklei. Czy Inwestor przewiduje zerwanie starego podłoża i zastosowanie tylko nowej warstwy papy termozgrzewalnej?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić zerwanie i ułożenie nowego pokrycia zgodnie z wytycznymi.

.....