

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego instalacji CT /instalacji chłodniczej glikolowej / instalacji glikolowej odzysku ciepła			
CENTRALA WENTYLACYJNA N/0			
ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE 1) wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli; 2) stanu technicznego instalacji chłodniczej glikolowej			
Data kontroli	24.11.2023	Data następnej kontroli	
OSOBA PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ			
Imię i nazwisko	PIOTR BETAŃSKI		
Telefon kontaktowy	881-695-249	e-mail	pbetanski.bomax@gmail.com
INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU			
Rodzaj budynku			
Adres budynku			
Wyposażenie w instalacje sanitarne			
PRZED ROZPOCZĘCIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIĘ Z z protokołem poprzedniej kontroli stanu technicznego instalacji glikolowych			
Data kontroli	Ustalenia pokontrolne		
z protokołami odbioru robót remontowych instalacji sanitarnych, wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli			
Data kontroli	Zakres wykonanych robót remontowych		
ze zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń instalacji sanitarnych budynku			
Imię i nazwisko zgłaszającego	Treść zgłoszenia		
ZAKRES NIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH ZALECONYCH DO REALIZACJI W PROTOKOLE Z POPRZEDNIEJ „ROZCZYNYCH” KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH			
Data protokołu	Nie wykonane roboty remontowe		
USTALENIA PO KONTROLI STANU TECHNICZNEGO			
ogólny stan techniczny instalacji	POPRAWNY		
Szczelność	INSTALACJA SZCZELNA		
Ciśnienie			
Zawór bezpieczeństwa	SPRAWNE		

zawory i zasuwy, armatura	SPRAWNE	
Pompy – stan pomp oraz nastawy na pompach	SPRAWNE – PRACA AUTO	
Czujniki	SPRAWNE	
Filtry/ osadniki	WYCZYŚCZONO	
Nastawy zawór równoważący	NIE ZMIENIANO – HG TABLICZKI	
Naczynie przeponowe	SPRAWNE – SZCZELNE	

24.11.2023

(data)

Betanc

(czytelny podpis)

BOMAX
uprawniony serwisant
urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
PIOTR BETAŃSKI
Świadectwo kwal. E1/712/4547/22
FGAZ-O/17/00056/16

UWAGI

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

PIOTR BETAŃSKI

(imię i nazwisko)

Betanc

(podpis)

Potwierdzam odbiór protokołu:

_____, dnia _____

(czytelny podpis zamawiającego)

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego instalacji CT / instalacji chłodniczej glikolowej / instalacji glikolowej odzysku ciepła			
CENTRALA N10a			
ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE 1) wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli, 2) stanu technicznego instalacji chłodniczej glikolowej			
Data kontroli		Data następnej kontroli	
OSOBA PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ			
Imię i nazwisko		PIOTR BETAŃSKI	
Telefon kontaktowy		881-695-249	e-mail
			pbetanski.bomax@gmail.com
INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU			
Rodzaj budynku			
Adres budynku			
Wyposażenie w instalacje sanitarne			
PRZED ROZPOCZĘCIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIĘ Z z protokołem poprzedniej kontroli stanu technicznego instalacji glikolowych			
Data kontroli		Ustalenia pokontrolne	
z protokołami odbioru robót remontowych instalacji sanitarnych, wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli			
Data kontroli		Zakres wykonanych robót remontowych	
ze zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń instalacji sanitarnych budynku			
Imię i nazwisko zgłaszającego		Treść zgłoszenia	
ZAKRES NIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH ZALECONYCH DO REALIZACJI W PROTOKOLE Z POPRZEDNIEJ „ROZCZYCH” KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH			
Data protokołu		Nie wykonane roboty remontowe	
USTALENIA PO KONTROLI STANU TECHNICZNEGO			
ogólny stan techniczny instalacji		PODPRAWNY	
Szczelność		INSTALACJA SZCZELNA	
Ciśnienie		9,5 bar	
Zawór bezpieczeństwa		SPRAWNY	

zawory i zasuwy, armatura	SPRAHNE	
Pompy – stan pomp oraz nastawy na pompach	SPRAHNE – PRACA AUTO	
Czujniki	SPRAHNE	
Filtry/ osadniki	WYCZYSZCZONO	
Nastawy zawór równoważący	NIE ZMIENIANO – HG TABLICZKI	
Naczynie przeponowe	SPRAHNE – SZCZELNE	

24.11.2023

(data)

Piotr Betanski

(czytelny podpis)

BOMAX
uprawniony serwisant
urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
PIOTR BETAŃSKI
Świadectwo kwal. E1/712/4547/22
FGA-Z-O/17/00056/16

UWAGI

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

PIOTR BETAŃSKI

(imię i nazwisko)

Piotr Betanski

(podpis)

Potwierdzam odbiór protokołu:

_____, dnia _____

(czytelny podpis zamawiającego)

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego instalacji CT / instalacji chłodniczej glikolowej / instalacji glikolowej odzysku ciepła			
CENTRALA N.10.1			
ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE 1) wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli; 2) stanu technicznego instalacji chłodniczej glikolowej			
Data kontroli		Data następnej kontroli	
OSOBA PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ			
Imię i nazwisko		PIOTR BETANSKI	
Telefon kontaktowy		e-mail	
889-635-249		pbetanski.bomax@gmail.com	
INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU			
Rodzaj budynku			
Adres budynku			
Wyposażenie w instalacje sanitarne			
PRZED ROZPOCZĘCIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIĘ Z z protokołem poprzedniej kontroli stanu technicznego instalacji glikolowych			
Data kontroli		Ustalenia pokontrolne	
z protokołami odbioru robót remontowych instalacji sanitarnych, wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli			
Data kontroli		Zakres wykonanych robót remontowych	
ze zgłoszeniami użytkowników w lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń instalacji sanitarnych budynku			
Imię i nazwisko zgłaszającego		Treść zgłoszenia	
ZAKRES NIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH ZALECONYCH DO REALIZACJI W PROTOKOLE Z POPRZEDNIEJ „ROZCZNYCH” KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH			
Data protokołu		Nie wykonane roboty remontowe	
USTALENIA PO KONTROLI STANU TECHNICZNEGO			
ogólny stan techniczny instalacji		PODPRAWNY	
Szczelność		INSTALACJA SZCZELNA	
Ciśnienie		1,5 bar	
Zawór bezpieczeństwa		SPRAWNY	

zawory i zasuw, armatura	SPRAHNE	
Pompy – stan pomp oraz nastawy na pompach	SPRAHNE- PRACA AUTO	
Czujniki	SPRAHNE	
Filtry/ osadniki	HYCZYSCZONO	
Nastawy zawór równoważący	NIE ZMIENIANO – HG TABLICZKI	
Naczynie przeponowe	SPRAHNE – SZCZELNE	

24.11.2023

(data)

Betanski

(czytelny podpis)

BOMAX
uprawniony serwisant
urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
PIOTR BETAŃSKI
Świadectwo kwal. E1/712/4547/22
FGAZ-O/17/00056/16

UWAGI

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

PIOTR BETAŃSKI

(imię i nazwisko)

Betanski

(podpis)

Potwierdzam odbiór protokołu:

_____, dnia _____

(czytelny podpis zamawiającego)

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego instalacji CT / instalacji chłodniczej glikolowej / instalacji glikolowej odzysku ciepła			
CENTRALA 4 10.2			
ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE 1) wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli, 2) stanu technicznego instalacji chłodniczej glikolowej			
Data kontroli		Data następnej kontroli	
OSOBA PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ			
Imię i nazwisko		PIOTR BETAŃSKI	
Telefon kontaktowy		e-mail	
881-695-249		pbetanski.bomax@gmail.com	
INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU			
Rodzaj budynku			
Adres budynku			
Wyposażenie w instalacje sanitarne			
PRZED ROZPOCZĘCIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIĘ Z z protokołem poprzedniej kontroli stanu technicznego instalacji glikolowych			
Data kontroli		Ustalenia pokontrolne	
z protokołami odbioru robót remontowych instalacji sanitarnych, wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli			
Data kontroli		Zakres wykonanych robót remontowych	
ze zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń instalacji sanitarnych budynku			
Imię i nazwisko zgłaszającego		Treść zgłoszenia	
ZAKRES NIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH ZALECONYCH DO REALIZACJI W PROTOKOLE Z POPRZEDNIEJ „ROCZNYCH” KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH			
Data protokołu		Nie wykonane roboty remontowe	
USTALENIA PO KONTROLI STANU TECHNICZNEGO			
ogólny stan techniczny instalacji		POPRAWNY	
Szczelność		INSTALACJA SZCZELNA	
Ciśnienie		9,5 bar	
Zawór bezpieczeństwa		SPRAWNY	

zawory i zasuw, armatura	SPRAWNE	
Pompy – stan pomp oraz nastawy na pompach	SPRAWNE - PRACUJĄCE	
Czujniki	SPRAWNE	
Filtry/ osadniki	WYCZYSZCZONO	
Nastawy zawór równoważący	NIE ZMIENIANO - WIE TABLICZEK	
Naczynie przeponowe	SPRAWNE - ODCZECNE	

24.11.2023

(data)

Betanski

(czytelny podpis)

BOMAX
uprawniony serwisant
urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
PIOTR BETANSKI
Świadectwo kwal. E1/712/4547/22
FGAZ-O/17/00056/16

UWAGI

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

PIOTR BETANSKI

(imię i nazwisko)

Betanski

(podpis)

Potwierdzam odbiór protokołu:

_____, dnia _____

(czytelny podpis zamawiającego)

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego instalacji CT / instalacji chłodniczej glikolowej / instalacji glikolowej odzysku ciepła			
CENTRALA W 10.3			
ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE 1) wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli, 2) stanu technicznego instalacji chłodniczej glikolowej			
Data kontroli		Data następnej kontroli	
OSOBA PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ			
Imię i nazwisko		PIOTR BETAŃSKI	
Telefon kontaktowy		881-695-249	e-mail pbetański.bomax@gmail.com
INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU			
Rodzaj budynku			
Adres budynku			
Wyposażenie w instalacje sanitarne			
PRZED ROZPOCZĘCIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIĘ Z z protokołem poprzedniej kontroli stanu technicznego instalacji glikolowych			
Data kontroli		Ustalenia pokontrolne	
z protokołami odbioru robót remontowych instalacji sanitarnych, wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli			
Data kontroli		Zakres wykonanych robót remontowych	
ze zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń instalacji sanitarnych budynku			
Imię i nazwisko zgłaszającego		Treść zgłoszenia	
ZAKRES NIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH ZALECONYCH DO REALIZACJI W PROTOKOLE Z POPRZEDNIEJ „ROZCZYNYCH” KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH			
Data protokołu		Nie wykonane roboty remontowe	
USTALENIA PO KONTROLI STANU TECHNICZNEGO			
ogólny stan techniczny instalacji		POPRAWNY	
Szczelność		INSTALACJA SZCZELNA	
Ciśnienie		9,5 bar	
Zawór bezpieczeństwa		SPRAWNE	

zawory i zasuwy, armatura	SPRANNE	
Pompy – stan pomp oraz nastawy na pompach	SPRANNE – PRACA AUTO	
Czujniki	SPRANNE	
Filtry/ osadniki	WYCZYSZCZONO	
Nastawy zawór równoważący	NIE ZMIENIANO – HG TABLICZEK	
Naczynie przeponowe	SPRANNE – SZCZELNE	

24.11.2023

(data)

Betański

(czytelny podpis)

BOMAX
uprawniony serwisant
urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
PIOTR BETAŃSKI
Świadectwo kwal. E1/712/4547/22
FGAZ-O/17/00056/16

UWAGI

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

PIOTR BETAŃSKI

(imię i nazwisko)

Betański

(podpis)

Potwierdzam odbiór protokołu:

_____, dnia _____

(czytelny podpis zamawiającego)