Schemat SRC i oddymiania
Budynek Collegium Altum w Poznaniu



kolorem szarym oznaczono elementy wykonane w etapie 2a

UWAGA:
1. ZGODNIE Z PROTOKOŁEM NR 4/2023 I UWAGAMI ZAMIESZCZONYMI NA OSTATNIEJ STRONIE PLANU (0,1 % DPN ZAMIAST ZAKŁADANYCH 0,05 %) UZUPEŁNIONO BRAKUJĄCE WYMAGANE WIELKOŚCI A KOREKTY WARTOŚCI NA PIĘTRACH 1, 9 I 13 ORAZ ZAMIENIONO ODDZIELONE DOLNE PRĄŻKI WARTY NA PIĘTRZE 16 NA WYS. 80CM OD POSADZKI I NA PIĘTRZE 13 NA WYS 80,5 CM OD POSADZKI. ZAMIENIONO CAŁKOWITE ZAMIANOWANIE LEWEJ WARTY TRANSFEROWEJ W PRZEDSIONKU WARTKI A NA PIĘTRACH 2, 3, 4 ORAZ ZAMIENIONO PRZEDSIONKOWE PRĄŻKI WARTY NA PIĘTRZE 3 NA WYS. 61CM OD POSADZKI I NA PIĘTRZE 4 NA WYS 39,5CM OD POSADZKI.
2. ZGODNIE Z PROTOKOŁEM NR 4/2023 I UWAGAMI ZAMIESZCZONYMI NA OSTATNIEJ STRONIE PLANU (0,1 % DPN ZOSTAWIONO WARTKI O MNIEJSZEJ ZAMIANIE:
- NA 3 PIĘTRZE ZAMIANIONE WARTY TRANSFEROWE DOLNEJ I ZAMIANIONE CZĘŚCIOWE WARTY GÓRNE PRZ. 2 DOLNYCH PIĘTR,
- NA 1 PIĘTRZE OTWARCIE CAŁKOWITE WARTY TRANSFEROWEJ GÓRNEJ I CZĘŚCIOWE OTWARCIE WARTY DOLNEJ Z ZAMIANIONYMI 2 DOLNYMI PIĘTRAMI.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Projektant: attik
NIP: 7792408811 REGON: 302230423
ul. Bolesława Krzywoustego 100, 61-144 Poznań
tel. 783 350 880 e-mail: biuro@attik.pl

Inwestor: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Obiekt: Projekt wentylacji bytowo-odtrzmiającej w budynku Collegium Altum w Poznaniu

Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 16

Projekt budowlany

Nazwa rysunku: Schemat instalacji różnicowania ciśnień

skala:	1:1000	
indeks rysunku:	SRC-01	
Projektował:	mgr inż. Jakub Kaczmarek	podpis
Sprawdził:	mgr inż. Paweł Wrzosek	
Kier. Pr.:	mgr inż. Wojciech Nałęcznik	
Kier. Pr.:	mgr inż. Paweł Wrzosek	
Kier. Pr.:	mgr inż. Michał Zembrzuski	
Data:	10.10.2023	2 strony