Bud. 4 "C.K.J."

Zasilanie instalacji wody dla budynku C.K.J. – bud. 4

Z instalacji hydrantowej ppoż. w piwnicy

Przejście PEHD/stal wykonać w posadzce

Szafka z reduktorem ciśnienia

Zasilanie z instalacji prowadzonej w piwnicy

Instalację prowadzić pod stropem

Przetłamanie podejścia pod zawór hydrantowy wykonać w posadzce

Instalacje zabezpieczyć kablami grzewczymi

konstrukcję sceny zabezpieczyć do NRO

Szafka z nasadą o średnicy 75mm montowaną na elewacji na wysokości 1,35m od poziomu terenu

UWAGA:

1. Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej – poziomy i piony oraz rozprowadzenie w pomieszczeniach – wykonać z rur z PE stabilizowanego wkładką aluminiową; zasilanie budynku CKJ prowadzone pod posadzką Auli wykonać z rur preizolowanych PEX.
2. Instalację wody hydrantowej ppoż. prowadzoną po wierzchu ścian wykonać z rur TWT2, prowadzoną w posadzkach – z PEHD.
3. Instalacje prowadzić w bruzdach ściennych i sufitach podwieszanych. Pozostałe odcinki instalacji obudować.
4. Instalację hydrantową ppoż. należy przynajmniej raz w roku poddać płukaniu.
5. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC kielichowych z uszczeką.
6. Podejścia kanalizacyjne pod umywalki, zlew, pisuar, wykonywać o średnicy DN50.
7. Podejścia kanalizacyjne pod brodzik, wykonywać o średnicy DN75.
8. Podejścia kanalizacyjne pod miski ustępowe, wpusty podłogowe wykonywać o średnicy DN110.
9. Podejścia wyposażyć w szczelne zamknięcia wodne (syfony).
10. Dla średnicy wykonywać min. spadek ø160 – 1,5%, ø110,ø75,ø50 – 2,5%, odporwadzenie skroplin ø32 – 1,0%
11. Instalacje kanalizacji prowadzić w przestrzeniu sufitu podwieszonego, bruzdach ściennych lub obudować, podejścia pod brodzik i umywalki w pokojach hotelowych wykonać pod stropem kondygnacji niżej.
12. Wszystkie główne piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką
13. Wszystkie przejścia instalacji przez ściany i stropy należy zabezpieczyć ppoż. zgodnie z klasą odporności przegrody budowlanej wg wytycznych architektonicznych.

OZNACZENIA:

———	Instalacja wody zimnej
——·——·——	Instalacja podstropowa wody zimnej
– – – –	Instalacja ciepłej wody użytkowej
——··——	Instalacja podstropowa ciepłej wody użytkowej
——·—·——	Instalacja ciepłej wody cyrkulacyjnej
——···——	Instalacja podstropowa ciepłej wody cyrkulacyjnej
—— HP ——	Instalacja wody hydrantowej ppoż.
—— HPP ——	Instalacja podstropowa wody hydrantowej ppoż.
—— KS ——	Instalacja kanalizacji sanitarnej
—— KSP ——	Instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowej
—— KST ——	Instalacja kanalizacji sanitarnej tłocznej
—— KSTP ——	Instalacja kanalizacji sanitarnej tłocznej podstropowej
—— KD ——	Instalacja kanalizacji deszczowej
—— KDP ——	Instalacja kanalizacji deszczowej podstropowej
——·——·——	Instalacja kanalizacji dodprowadzenia skroplin
ø63/ø42/ø22	Instalacja kanalizacji deszczowej podstropowej (zimna/ciepła/cyrkulacja)
DN32	Średnica instalacji wody z rur TWT2
ø110	Średnica instalacji kanalizacyjnej
	Bateria umywalkowa
	Bateria zlewowa/zlewozmywakowa
	Bateria prysznicowa
	Zawór spłukujący do pisuaru
	Zawór czerpalny do płuczki zbiornikowej
	Zawór czerpalny ze złączką do węża
	Zawór czerpalny technologiczny/do zmywarki
W 1	Opis pionu wody
H 1	Opis pionu wody hydrantowej ppoż.
KS 2 / KD 4	Opis pionu kanalizacji sanitarnej, deszczowej

ORIENTACJA

ul.Kopcińskiego

BUD. 1,2,3 "C.S.K."

API PROJEKT,Biuro Architektoniczne
91-473 Łódź, ul.Akacjowa 10, Tel/Fax (0.42) 655 22 05

Inwestor UNIWERSYTET ŁÓDZKI Łódź, ul. Narutowicza 68

Inwestycja
REMONT i PRZEBUDOWA BUDYNKOW C.S.K. i S.K.J.
ŁODZ. ul.Kopcinskiego 16/18

Fza. Opracj PROJ. WYKONAWCZY	Data 10.2016	Tom/Teczka II/4	Projekt INSTALACJA WEWNĘTRZNA WOD-KAN, HYDRANTOWA PPOŻ., KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

Nazwa rysunku
RZUT PARTERU-WEW. INSTALACJA WODY

Nr Umowy 1122/15/2016	Projektant mgr inż. Rafał Rydzyński upr. bud. nr 141/01/WŁ	Sprawdził inż. Tomasz Rydzyński upr. bud. nr ŁOD/1488/PWOS/13	Skala 1:100	Nr rys WK-04

161122