



———— - proj. instalacja wewnętrzna gazu (g)

1. Instalację gazu wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu.
2. Instalację gazu prowadzić naściennie, w odległości 3cm od ściany.
3. Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych zawiesi instalacyjnych w odległości co 2,0 m.
4. Przepusty instalacyjne w stropie i ścianach wydzielenia pożarowego zabezpieczyć do odporności przegrody.
5. W kotłowni na podłączeniu instalacji do kotłów zabudować filtry gazu i kurki odcinające DN50.

S03