



Firma Usługowo-Handlowa „KOMINIARCZYK”

Mariusz Jajecznik
Tel. 506 757 165

ul. Gagarina 3E/1
59-400 Jawor

(pieczęć firmy)
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
„KOMINIARCZYK”
Mariusz Jajecznik
59-400 Jawor, ul. Gagarina 3E/1
Tel. 76 742 32 99
NIP 695-122-83-32 Regon 020534358

Jawor, dnia 04-07-2022

OPINIA 32/2022

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych
w budynku przy ul. **Bolka nr 8 C w Bolkowie** dotyczących urządzeń grzewczo – kominowych używanych
przez **Szkołę Podstawową im. Armii Wojska Polskiego w Bolkowie**
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

WPISANY DO REJESTRU MISTRZÓW KOMINIARSKICH POD NUMEREM 582, nr legitymacji 1342 K.K.P. Oddział w Oleśnicy

Pana **Mariusz Jajecznik** w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³.
2. ~~Ustalenia prawidłowości podłączenia³.~~
3. ~~Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³.~~

W związku z powyższym stwierdza się, co następuje:

W celu odprowadzenia spalin z kotła C.O. gazowego z zamkniętą komorą spalania
z kotłowni parter proponuje się wyprowadzić przewód kominowy spalinowy nr – 1 na zewnątrz
budynku zgodnie z przepisami Prawa budowlanego z materiału kwasoodpornego, niepalnego
wyprowadzonego powyżej linii dachu.

Wentylacja z kotłowni parter podłączona do przewodu kominowego nr – 2.

Inne uwagi.....

W pomieszczeniu kotłowni parter należy wykonać odpowiednią wentylację nawiewną
dostarczającą powietrze z zewnątrz budynku.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2019 poz.1186 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej
(Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 poz. 690).

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych i adresowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy –
zlecenia (opinia, protokół)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2016/679 z dnia 27-04-2016)

Opinię sporządzono w2... egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: **użytk. Pracownia Projektowa**
Katarzyna Skaza-Ozimek ul. Modrzewiowa 13 55-040 Bielany Wrocławskie.

Firma Usługowo-Handlowa „KOMINIARCZYK” Mariusz Jajecznik w Jaworze

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis

Uwagi

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić
do sprawdzenia prawidłowość wykonania i
funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.
2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez Firmę
Usługowo Handlową „KOMINIARCZYK”
3. Niepotrzebne skreślić

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)

UPRAWNIONY
MISTRZ KOMINIARSKI
Pieczęć i podpis

Mariusz Jajecznik