

Oznaczenie aparatów	F1	1Q1	1Q2	2Q3	2Q4	2Q5	2Q6	1Q7
Oznaczenie faz	L1, L2, L3	L1, L2, L3	L1, L2, L3	L	L			L1, L2, L3
Opis	ochronnik typ I + II (klasa B+C)	INSTALACJA PV LZ z RPV3	Zasilanie PC4	Zasilanie sterownika PC4	Sterowanie	Zasilanie gniazda serw.	Rezerwa	Rezerwa
Moc (kW)		40	14/21	1.5	1.5	2.5	1,5	20
Przekrój (mm²)		5 x 16	5 x 10	3 x 2,5	3 x 2.5	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 10
Typ kabla / przewodu		YDYżo	YDYżo	YKYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YKYżo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA KATARZYNA SKAZA–OZIMEK
Ul. Modrzewiowa 13, 55–040 Bielany Wrocławskie
Tel.: 602 63 82 08 Mail: katarzyna.skaza–ozimek@skaza.com.pl

TEMAT
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w celu zasilania kotłów gazowych, instalacja pomp ciepła oraz urządzeń fotowoltaicznychwraz z budową zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania "Modernizacja źródła ciepła dla budynków szkolnych w Bolkowie – RFIL"

LOKALIZACJA
ul. Bolka 8C
59–420 Bolków
działka nr 472, obręb 0002 Bolków, jednostka ewidencyjna 020502_4

INWESTOR
Gmina Bolków
ul.Rynek 1, 59–420 Bolków

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT mgr inż. Daniel Kociemba
Uprawnienia nr 129/DOŚ/06 w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

OPRACOWAŁ mgr inż. Lucjan Łopuszański

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Jakub Mielcarek
Uprawnienia nr 346/DOŚ/11 w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

RYSUNEK

NR PROJEKTU	STADIUM	SKALA	DATA	REWIZJA	NR RYS.
2207	PT	–	06.2022		E07

Schemat elektryczny RPC3