ZESTAWIENIE POWIERZCHNI				
Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Symbol	Powierzchnia	Wykończenie podłogi
a 0. 1	KLATKA SCHODOWA		16,30 m^2	LASTRIKO
a 0. 2	KOMUNIKACJA		15,15 m^2	TARKETT
a 0. 3	KUCHNIA		16,12 m^2	PCV
a 0. 4	BIBLIOTEKA		65,92 m^2	PCV
a 0. 5	BIBLIOTEKA	A-01	15,16 m^2	PCV
	ŁĄCZNIE		128,65 m^2	



LEGENDA:

- projektowana instalacja centralnego ogrzewania
- istniejące instalacja centralnego ogrzewania
- projektowany zawór termostatyczny z ogranicznikiem przepływu Eclipse do przepływu 150l/h
- projektowany zawór termostatyczny z ogranicznikiem przepływu Eclipse 300 do przepływu 300l/h
- projektowany zawór równoważący
- COx - pion instalacji centralnego ogrzewania
- istniejący grzejnik płytowy stalowy
- istniejący grzejnik żeliwny

UWAGA

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2. Wszelkie wymiary należy potwierdzić na budowie.
3. Rysunki branży architektonicznej są rysunkami podstawowymi projektu. W przypadku niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi i branżowymi wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
4. Wszystkie urządzenia i osprzęt powinny posiadać wymagane przepisami dopuszczenia i atesty. Urządzenia montować i eksploatować zgodnie z dokumentacją DTR.
5. Otwory w przegrodach budowlanych (stropach, ścianach) wykonać po domiarze na budowie.
6. W celu umożliwienia czyszczenia instalacji, powinno się zapewnić dostęp przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji.
7. Należy zapewnić dostęp serwisowy do zainstalowanych urządzeń.
8. Instalacje prowadzić bezwzględnie omijając elementy konstrukcyjne tj. nadproża, podciągi itd. Instalacje prowadzić ponad otworami okiennymi i bramami. Trasę i rzędne prowadzenia instralacji potwierdzić na budowie przed rozpoczęciem prac. W razie wątpliwości skontaktować się z Projektantem.
9. Przewody instalacji c.o. izolować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
10. Odcinki c.o. prowadzić tak, by zachować kompensację wydłużeń termicznych.
11. Instalację c.o. prowadzić w kanałach instalacyjnych oraz pod stropem parteru.
12. Regulację i wstępną nastawę zaworów wykonano na zaworach firmy IMI Hydronic, po wyborze zaworów innej firmy należy dokonać regulacji.
13. Nawiązując do art. 36A Prawa Budowlanego nie dopuszcza się wprowadzania zmian bez zgody projektanta.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA KATARZYNA SKAZA–OZIMEK Ul. Modrzewiowa 13, 55–040 Bielany Wrocławskie Tel.: 602 63 82 08 Mail: katarzyna.skaza–ozimek@skaza.com.pl					
TEMAT	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w celu zasilania kotłów gazowych, instalacja pomp ciepła oraz urządzeń fotowoltaicznychwraz z budową zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania "Modernizacja źródła ciepła dla budynków szkolnych w Bolkowie – RFIL"					
LOKALIZACJA	ul. Bolka 8C 59–420 Bolków działka nr 472, obręb 0002 Bolków, jednostka ewidencyjna 020502_4					
INWESTOR	Gmina Bolków ul.Rynek 1, 59–420 Bolków					
INSTALACJE SANITARNE	PROJEKTANT	mgr inż. Katarzyna Skaza–Ozimek Uprawnienia nr 98/98L w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urządzeń: wod. i kan., cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń				
	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marta Cieślicka–Siwek Uprawnienia nr 334/DOS/11 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urządzeń: wod. i kan., cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń				
RYSUNEK	NR PROJEKTU	STADIUM	SKALA	DATA	REWIZJA	NR RYS.
Rzut parteru_punktowiec A. Instalacja CO	2207	PT	1:100	06.2022		S05.4