PRZEJŚCIE NR 15

PRZEJŚCIE NR 13

PRZEJŚCIE NR 12

I/1.4 Ø110/7m przecisk A

I/1.3 A

I/1.2 Ø110/8m przecisk A

I/1.1 A

I/1 – proj. słup linii napowietrznej
Słup doposażyć w komplekt ograniczników przepięć 440kV/5kA na linii oświetleniowej oraz uziom o maksymalnej wielkości R=10Ω

1.2 A Ø110/9m przecisk

1.1 A

319/6 322/2 337/2 636/3 636/7

j. thuzin. Park Trafo

N W E S

potwierdzam zgodność mapy do celów projektowych z oryginałem

18.01.2022r. JAKUB WRÓBLEWSKI
data i podpis

TYPY LATRNI:

A SŁUP WYS. 5m, BEZ WYSIĘGNIKA
NACHYLENIE OPRAWY 20°, ŹRÓDŁO LED 32,1W
(optyka dla przejść dla pieszych asymetryczna w prawo)

B SŁUP WYS. 5m, Z WYSIĘGNIKIEM 1m/0°
NACHYLENIE OPRAWY 20°, ŹRÓDŁO LED 32,1W
(optyka dla przejść dla pieszych asymetryczna w prawo)

C SŁUP WYS. 5m, Z WYSIĘGNIKIEM 1,5m/0°
NACHYLENIE OPRAWY 20°, ŹRÓDŁO LED 32,1W
(optyka dla przejść dla pieszych asymetryczna w lewo)

UWAGI:
Równolegle z kablami prowadzić bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x4. Do bednarki przyłączyć wszystkie słupy.

LEGENDA:

PROJ. LATARNIA DOŚWIETLAJĄCA PRZEJŚCIA
PROJ. KABEL OŚWIETLENIOWY
PROJ. RURA OSŁONOWA
PROJ. UZIOM PIONOWY

Jednostka projektowa:

KFG s.k. BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH

KFG Sp. z o.o. Sp. k.
Biuro Projektów Drogowych
ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań
tel. (61) 821-92-00 fax: (61)821-92-00
biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl

Zamawiający/ Zarządca drogi:

Urząd Miasta i Gminy w Skokach
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane:
Przebudowa skrzyżowania ul. Wągrowieckiej i ul. Ciastowicza Skokach w ramach „Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągach dróg gminnych na terenie miasta Skoki"

Branża: ELEKTRYCZNA

Nazwa opracowania: PLAN SYTUACYJNY. DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH. PRZEJŚCIA NR 12, 13 I 15.

SKALA 1:500

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

funkcja	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Jakub WRÓBLEWSKI	W SPEC. ELEKTRYCZNEJ BEZ OGR. WKP/0255/POOE/15	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz PIEPRZKA		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz HIBNER	W SPEC. ELEKTRYCZNEJ BEZ OGR. WKP/0212/POOE/19	

data	nr zadania	nr rys.	faza	tom
01.2022	2021078	E-1	PBW	II i