
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi powiatowej NR 3106E w m. Sulejów ul. Klasztorna i ul. W. Jagiełły - przebudowa słupa w linii napowietrznej nN. - 0,4kV.
ADRES INWESTYCJI : Sulejów ul. Klasztorna i ul. W. Jagiełły, działki o nr ewid. 21/5, 198, obr. 0004, 17/1, 17/2, 111, 388, 114, 115, 116, 117, obr. 0007 m. Sulejów gm. Sulejów, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.
ADRES INWESTORA : 97-300 Piotrków Trybunalski, al. 3 Maja 33
BRANŻA : elektryczna

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Prace polegające na:

Przebudowie sieci elektroenergetycznej nN, tj.:

- roziórce (demontażu) słupa w linii napowietrznej nN.
- budowie słupa w linii napowietrznej nN.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż linii napowietrznej nN.			
1	KNNR-W 9 d.1 0901-12	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 9 d.1 0902-07	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik narożny lub krańcowy na słupie leżącym	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Budowa linii napowietrznej nN.			
3	KNNR 5 d.2 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 5 d.2 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn- czy	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 5 d.2 0902-02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik na- rożny lub krańcowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5 d.2 1409-04	Układanie przewodu uziemiającego FeZn 25x4mm na słupie betonowym moco- wanej przy użyciu taśmy montażowej	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNNR 5 d.2 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		2*3	m	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNNR 5 d.2 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		2*5	m	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNNR 5 d.2 1408-01	Montaż ograniczników przepięć BOP-R 0,5/5kA na słupach nN	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Pomiary			
10	KNNR 5 d.3 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pierw- szy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 d.3 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 d.3 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pier- wszy)	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000