



Urząd Gminy Grybów

33-330 Grybów | ul. Jakubowskiego 33
tel. 18 445 02 04 | fax 525 525 210
ug@gminagrybow.pl | www.gminagrybow.pl

Nasz znak: IR.ZP.271.28.2022

Grybów dn. 12.12.2022 r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Budowę drogi gminnej „Do Szkoły” wraz z mostem drogowym w miejscowości Gródek.**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający Gmina Grybów, z siedzibą ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.

Pytanie nr 1 wykonawcy:

Prosimy o informację, czy na czas prowadzenia robót należy wykonać kładkę dla pieszych.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Na czas robót nie należy wykonywać kładki dla pieszych.

Pytanie nr 2 wykonawcy:

Prosimy o informację jaka ma być wykonana nawierzchnia na zjazdach. W projekcie technicznym jest pokazana nawierzchnia asfaltowa, a w przedmiarach jest nawierzchni z kostki brukowej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Na zjazdach ma być wykonana nawierzchnia z kostki brukowej

Pytanie nr 3 wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że barieroporce mostowe będą zakończone łącznikami czołowymi (bez zejść do gruntu).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Barieroporce będą zakończone łącznikami czołowymi.

Pytanie nr 4 wykonawcy:

Proszę o zamieszczenie schematu łóżyskowania mostu oraz określenie, czy dane łóżyska opisane w przedmiarze robót są wartościami obliczeniowymi czy charakterystycznymi.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Łóżyska opisane w przedmiarze robót są wartościami obliczeniowymi.

W załączeniu schemat łóżyskowania mostu.

Pytanie nr 5 wykonawcy:

Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentów w przypadku zaistnienia rozbieżności (umowa, przedmiar robót, projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB, SIWZ).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:

Cała dokumentacja techniczna wraz z postanowieniami SWZ oraz umową składają się na zakres i sposób w jaki należy zrealizować zadanie. Uzgodnienia, wyjaśnienia i ewentualne rozbieżności będą na bieżąco rozstrzygane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

II. Zamawiający informuje, że wszystkie zapisy SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu pozostają bez zmian.

**(-) Piotr Obrzut
Zastępca Wójta Gminy Grybów**

Załączniki:

1. Schemat łożyskowania.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Strona internetowa postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/grybow>.
3. a/a.