



Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Programu Inwestycji Strategicznych



GMINA POŁANIEC

TI.271.45.2023.TIB-4

Połaniec dn. 27.03.2023r.

Wyjaśnienie i zmiana nr 1 do SWZ

w zamówieniu pn.

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu

W związku z zapytaniem Wykonawcy do SWZ w w/w postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia:

Zadane pytania:

1. W PFU dołączono pismo z PGE o zapewnieniu dostawy energii dla tłoczni P1 i P2, Pytanie czy postępowanie obejmuje zasilanie energetyczne tłoczni jeżeli tak to brak w PFU danych co do przebiegu i przekroju kabli zasilających, wielkości i ilości transformatorów itp. wymienione braki powodują, że wycena zasilania jest niemożliwa. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Przyłącze energetyczne leży w gestii PGE i wszelkie opłaty związane z zwiększeniem mocy lub wykonaniem nowego przyłącza na podstawie wystąpienia do PGE o wydanie warunków technicznych pokrywa Zamawiający. Zasilanie energetyczne od skrzynki sterowniczej tłoczni do tłoczni jako zasilanie policznikowe WLZ wraz z skrzynką licznikową usytuowaną w linii ogrodzenia dla tłoczni T1, a dla tłoczni T2 w granicy pasa drogowego poza jezdnią jest po stronie Wykonawcy.

2. PFU przewiduje montaż tłoczni T1 i T2 brak parametrów pomp rodzaju sterowania itp i w tym przypadku wycena jest nie możliwa. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Dane dotyczące tłoczni podane są w PFU strony-17-30.

3. Trasa rurociągu przebiega pod drogami, ciekami i rzekami, gdzie wymagane są rury ochronne. PFU nie określa średnicy jak również długości rur ochronnych na poszczególnych przekroczeniach przeszkód. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Przy przekraczaniu dróg lokalnych gminnych i powiatowych nie są wymagane rury ochronne gdyż główna rura przewodowa to rura warstwowa RC dwuścienna i nie wymaga dodatkowych rur ochronnych. Natomiast przy przekroczeniach rzek, cieków, rowów, wału rzeki Czarnej kanalizacją sanitarną Zamawiający zaproponował metodę przewiertu bez naruszenia dna i skarp rowu, cieków, wału poprzez zastosowanie rur wzmocnionych PE-RC dostosowanych do przewiertów. Rura RC dwu płaszczyznowa jest rurą posiadającą już w sobie rurę ochronną ale jest to kwestia uzgodnienia - zgody metody przejścia i zastosowanego materiału jako szczegółowego projektu u właścicieli obiektów - Wody Polskie, GDDKiA, Zarząd Dróg Wojewódzkich, każde takie przejście na etapie projektu jest indywidualnie uzgadniane w w/w instytucjach i rozwiązania z rurą RC dwuwarstwowych są również dopuszczane w większości tych przejść, ale ostateczną decyzję podejmują instytucje uzgadniające. Proponuje się w swojej wycenie przewidzieć rury ochronne fi 315 przy przekroczeniu drogi krajowej L= 36 m, przy przekroczeniu drogi wojewódzkiej w pkt.1 L= 30 m, w pkt.2 L= 26 m i przy przejściu przez rzekę



Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych



GMINA POŁANIEC

Czarną i Wschodnią L = 280 m , przy przejściu przez rów melioracyjny nr.1 L= 10 m, nr.2 L=8 m .
Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania tego zakresu kanalizacji na wykonanie ich metodą przewiertu sterowanego w rurach osłonowych jeżeli warunki dopuszczają taką możliwość.

4. W trasie przebiegu trasy występują działki o nie uregulowanym statusie własnościowym, co wymusi na wykonawcy do wdrożenia dodatkowych procedur związanych z "ograniczeniami". W takim przypadku wymagany przez Zamawiającego termin jest zbyt krótki. Wnioskujemy o wydłużenie terminu zakończenia robót minimum o 6 m-cy.?

Odpowiedź: Zamawiający jest w trakcie przygotowywania wniosku o ograniczenie. W związku z tym Zamawiający nie ma podstaw do wydłużenia terminu zakończenia robót. Ponadto w wzorze umowy w § 17 ust. 1 pkt 1) lit d) tiret piąte - przewidział możliwość zamiany terminu przewidzianego na ukończenie robót - z uwagi na trudności z ustaleniem właścicieli nieruchomości przez które będzie przebiegać trasa sieci kanalizacyjnej lub ich prawowitych spadkobierców.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 12.04.2023r. godz. 10:00, otwarcie ofert w dniu 12.04.2023r. godz. 10:30.

Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XIX pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.05.2023r.”

Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XXI pkt 1 i 3, które otrzymują brzmienie:

„1. Termin składania ofert upływa dnia 12.04.2023r. o godz. 10:00.”

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2023r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej oraz w siedzibie Zamawiającego.”

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

**z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Jarosław Kądziela
ZASTĘPCA BURMISTRZA**

Sporządził: Rafał Kiliański
Główny specjalista ds. zamówień publicznych
Tel. 15 8650-084