

Gdańsk, dnia 25.10.2023 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

DEF: 2700...¹⁸⁵... 2023.IGC ^{16.30}...

dot.: postępowania na roboty budowlane wraz z projektowaniem związane z wykonaniem instalacji paneli fotowoltaicznych na połaci dachowej kompleksu obiektów hermetycznej kompostowni. Sygnatura akt 21/TP/2023.

Zamawiający, działając w trybie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SWZ dla ww. postępowania przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 8

Zamawiający wymaga aby instalowane moduły znajdowały się w rankingu Bloomberg Tier1 w wybranych kwartałach. Czy zamawiający dopuści moduły fotowoltaiczne znajdujące się w Rankingu Bloomberg Tier 13Q2023r?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza moduły z rankingu 3Q 2023.

Pytanie 9

Zamawiający wyraża zgodę na moduły fotowoltaiczne które mają 60 i 72 ogniw . Czy zamawiający wyrazi zgodę na moduły fotowoltaiczne które mają 144 ogniwa?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza moduły składające się z 144 półogniw.


Pytanie 10

Zamawiający wraz z ofertą wymaga formularza cenowego wg. Załącznika 2 Załącznik nr 2 –to oświadczenie o oferowanym okresie gwarancji. Proszę o udostępnienie wzoru formularza cenowego.

Odpowiedź:

Zamawiający w punkcie 16.2.1)b SWZ wymaga złożenia wraz z ofertą załącznika nr 2 Oświadczenie o oferowanym okresie gwarancji a nie jak mylnie wskazano Formularza cenowego.

W imieniu Zamawiającego

Prezes Zarządu

Grzegorz Orzeszko

