

Tułowice, dn. 31.05.2022r.

Zamawiający:

Gmina Tułowice
ul. Szkolna 1
49-130 Tułowice

Postępowanie nr: **ZP.271.2.2022**

WYJAŚNIENIE

treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szydłowie”.

1. Na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie do wniosku nr 1 o wyjaśnienie SWZ z dnia 25.05.2022r.

Pytanie nr 1

Zapytania do zadania: "Świetlica wiejska w Szydłowie" od producenta stolarki - poniżej przesyłam grupę kolorów standardowych PCV. Grupa standardowa: biały dąb bagienny złoty dąb orzech brąz winchester ciemnoszary srebrno-szary ciemnozielony zieleń ciemnoszary jedwab

Poniżej link do wzornika

kolorów. <https://veka.pl/kolory/> Kolory standardowe aluminium: biały antracyt RAL 7016 złoty dąb winchester orzech srebrnoszary RAL 9006 Szare-aluminium RAL 9007

Dodatkowe pytania:

jaki kolor okien od wew/zew i drzwi aluminiowych ?

jakie szyby zastosować w drzwiach (szyba klejona VSG lub hartowana ESG) ?

jakie wyposażenie drzwi zewnętrznych (samozamykacze, okucia: pochwyty/klamka, elektrozaczep ? poziom wylewki do poziomu "0" ?

nawietrzaki w oknach ? rolety nadtynkowe/podtynkowe ?

kolor rolet ?

obsługa rolet: sznurek/silnik?

roleta zamykająca wewnętrzna (BUFET): jaki kolor i obsługa ?

drzwi balkonowe PVC z progiem czy bez progów ?

Odpowiedz:

1. W zakresie stolarki drzwiowej:

1.1. Kolorystyka drzwi aluminiowych całość konstrukcji: RAL 9007 SREBRNY ALUMINIUM

1.2. W drzwiach oszklonych oraz w częściach przeszkleń stałych zestawów aluminiowych do wys. min. 2,0m nad posadzką oraz w drzwiach balkonowych zastosować szkło bezpieczne klejone VSG.

1.3. W drzwiach aluminiowych przeszklonych ciągu wejść do hallu głównego zastosować:

1.3.1. pochwyty o długości pałaka ok. 80cm oraz zamki zatraskowe,

- 1.3.2. samozamykacze na skrzydłach 90
 - 1.3.3. podwójnie zamki zewnętrzne atestowane przeciw włamaniom.
- 1.4. Na drzwiach balkonowych (otwieranych do wnętrza) klamki oraz zewnętrzne uchwyty do ich domykania
2. W zakresie stolarki okiennej:
 - 2.1. Kolorystyka okien:
od zewnątrz kolor WINCHESTER (w miejsce proponowanego w projekcie koloru OREGON III) od wewnątrz kolor BIAŁY
 - 2.2. W 2 szt. okien O1 oraz w 4 szt. okien O2 zamontować nawietrzaki EXR higrosterowalne o wydajności 7-32 m³/h. Lokalizacja wg rysunku IS-04 INSTALACJA WENTYLACJI części instalacje sanitarne.

Wyjaśnienie odnosi się do konkretnej firmy, gdyż tak zostało sformułowane zapytanie do gminy. Nie ma oczywiście nakazu stosowania przedstawionego powyżej producenta stolarki. Obowiązują zapisy SWZ dotyczące materiałów równoważnych.

 - 2.3. Dodatkowo, w Sali Spotkań 1/2 ponad zakres projektu, należy wykonać dwa kanały wentylacji grawitacyjnej stalowe ocynkowane, o średnicy 15cm i długości 300cm, ocieplone otulina z wełny mineralnej na folii aluminiowej o gr. 5cm, wyprowadzone na dach, z wylotem zaopatrzonym w wywietrzak np. typu Zefir UNIWERSAL. Na wlocie w stropie podwieszonym zamontować kratkę wlotową /anemostat z możliwością jej zamknięcia. Kanały będą przeznaczone dla zapewnienia wymiany powietrza w Sali w okresach jej nieużytkowania.
3. Rolety.
 - 3.1. Rolety zewnętrzne okienne zamontować w grubości ocieplenia zewnętrznego, zlicowane z warstwą docieplenia.
 - 3.1.1. Dostęp do skrzynek rolet dolny. Skrzynki rolet mają być ukryte pod okapem dachu i osłonięte podbitką tego okapu.
 - 3.1.2. Podnoszenie rolet ręczne, na taśmę.
 - 3.1.3. Kolor lamel rolet szare-aluminium RAL 9007
 - 3.2. Roleta wewnętrzna zamykająca bufet herbaciany:
 - 3.2.1. podnoszenie rolety ręczne, taśmą,
 - 3.2.2. kolor rolety i całej konstrukcji RAL 9007 SREBRNY ALUMINIUM.
 - 3.2.3. Skrzynkę rolety wbudować w grubość ściany, pod nadprożem.
4. Grubość warstw posadzkowych: 18.5 cm od góry płyty konstrukcyjnej posadzki na gruncie do powierzchni podłogi - patrz projekt)

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji warunków zamówienia i wiąże Wykonawców.

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie postępowania Zamawiającego w dniu 31.05.2022 r.

BURMISTRZ
Andrzej Wesołowski

