



# GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

tel. 13 4491062, 13 4491063, 13 4491064, fax. 13 4491735

e-mail: gmina@skolyszyn.pl, www.skolyszyn.pl, NIP 6851651203

znak: GPIR.271.1.9.2024

Skołyszyn, dn. 2024-05-07

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

*dotyczy postępowania pn.: „Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym”*

Działając w trybie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.) – Gmina Skołyszyn przekazuje odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia oraz dokonuje modyfikacji SWZ.

### Treść zapytań :

1. Prosimy o wyjaśnienia dotyczące zakresu robót do zrealizowania. W zał. nr 2 do SWZ – OPZ punkt 4 podpunkt 3 „Opis zamierzenia projektowego” pojawia się zapis o wykonaniu nowej instalacji c.o. i cwu na poziomie kotłowni oraz wymianie osprzętu i armatury kotłowni: pomp obiegowych, zaworów mieszających, podgrzewacza cwu wraz z pompą ładującą i cyrkulacyjną, rozdzielacza c.o. wraz z pozostałą armaturą technologiczną kotłowni. Prosimy o informację, czy jest to błędny opis gdyż zarówno opis projektu technicznego, przedmiar robót jak i rysunki (schemat technologiczny) nie przewidują zakresu robót przedstawionego w zał. nr 2 do SWZ – OPZ.

### Treść odpowiedzi:

#### Ad. 1.

Opis w załączniku nr 2 do SWZ – OPZ jest błędny. Wymieniony w opisie osprzęt został już zamontowany podczas ostatniej termomodernizacji budynku. W ramach zamówienia przewidziana jest tylko wymiana istniejących kotłów na kotły kondensacyjne z niezbędnym sterowaniem i regulatorami, wykonanie odprowadzenia spalin i skroplin, wymiana zaworów bezpieczeństwa oraz niezbędnych odcinków instalacji w celu podłączenia nowych kotłów, przewidziano również wymianę naczynia przeponowego.

Zamawiający załącza poprawiony opis w załączniku nr 2 do SWZ – OPZ.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

**WÓJT**  
mgr Bogusław Kręcisz