

PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIAGÓW I KANALIZACJI  
Spółka z o.o.  
11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6  
tel. 87 429 91 71, fax 87 429 91 70  
NIP 845-10-02-258  
Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS 0000021967  
Kapitał Zakładowy: 44051600

Inwestor:

Gmina Miejska Giżycko,  
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

2023 -06- 16

W GIŻYCKU

DI.01/16/23

Giżycko, dnia 13-06-2023 r.

**Warunki przyłączenia**  
**do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej PWiK Sp. z o.o. w Giżycku**

*tężni solankowej na dz. nr 584, 594/6 przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku*

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Giżycku w odpowiedzi na wniosek z dnia 5-06-2023 r. (data wpływu 5-06-2023 r.) zapewnia dostawę wody i odbiór ścieków oraz ustala warunki:

**I. Sposób wykonania sieci i przyłączy:**

**PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWE**

1. Zaprojektować i wykonać przyłącze wodociągowe w wykonaniu z rur PE DN40 SDR 11
  2. Włączenie do istniejącego wodociągu ŻEL DN150 zlokalizowanego w ul. 3 Maja (oznaczono kolorem niebieskim)
  3. Włączenie do wodociągu: nawiertka z zasuwą na odejściu. Uzbrojenie zasuwy: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.
  4. Zaprojektować wodomierz odpowiadający wymogom rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r., w klasie dokładności „C”.
  5. Lokalizacja wodomierza – we włączowej szczelnej betonowej studni wodomierzowej. Montaż wodomierza na konsoli montażowej.
  6. Przed i za wodomierzem zaprojektować zawory typ grzybkowy lub zasuwy.
  7. Za zestawem wodomierzowym zaprojektować zawór zwrotny antyskażeniowy.
- Instalacja wodociągowa za studnią wodomierzową nie podlega uzgodnieniu.

**PRZYŁĄCZE KANALIZACJI**

1. Odprowadzenie ścieków zaprojektować do istniejącego kolektora KS DN300 do istniejącej studni rewizyjnej 117,19/114,91 – oznaczono kolorem pomarańczowym.
2. Włączenie rurociągu do studni zaprojektować z zastosowaniem tulei przejściowej typu szczelnego. Wyprofilować kinetę.
3. Przyłącze kanalizacyjne w wykonaniu z rur PCV lub kamionkowych
4. Na ewentualnych załamaniach trasy rurociągu grawitacyjnego zaprojektować włączowe studnie kontrolno-rewizyjne.
5. Zabrania się odprowadzania wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej.

Uzyskać zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót i dysponowania nieruchomością na cele budowlane i wymagane uzgodnienia.

**Uwaga:**

***Włączenia do miejskich urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych wyłącznie pod nadzorem służb technicznych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku***

**II. Wymagania dotyczące jakości ścieków:**

- bez wymagań

**III. Przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana będzie woda i odprowadzane będą ścieki:**

- wg. wskazań wodomierza

**IV. Wymagania dotyczące instalacji wodomierza głównego.**

We włączowej, szczelnej, betonowej studni wodomierzowej z dostępem dla służb technicznych PWiK Sp. z o. o. Montaż wodomierza na konsoli montażowej.

**V. Podstawą przystąpienia do realizacji robót jest zawarcie umowy o przyłączenie do sieci, pomiędzy Inwestorem a Przedsiębiorstwem.**

Warunki przekazania sieci i przyłączy na majątek PWiK Sp. z o. o. regulować będzie odrębna umowa.

**VI. Projekt przyłączy podlega opiniowaniu przez PWiK Sp. z o.o.**

W projekcie uwzględnić szczegóły techniczne studni wodomierzowej i włączenia do studni kanalizacyjnej. Jeden egzemplarz projektu pozostaje w archiwum przedsiębiorstwa.

**VII. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia tj. do dn. 13-06-2025 r.**

DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Kulik



**W załączeniu:**

1. Plan sytuacyjny.





# MAPA ZASADNICZA 2022

czerwca 13, 202

