

WIR  
5.12.18

Ben G. Nagurski  
5.12.2018



URZĄD MIASTA PŁOCKA  
Kancelaria Ogólna

WPŁYNEŁO

2018-12-04

L.dz. 23478p/k/pow  
Podpis

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie  
ul. Równoległa 4a, 02-537 Warszawa  
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
**Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów  
tel. 023 673 06 30, faks 023 673 06 13

**Urząd Miasta Płocka**  
**Wydział**  
**Inwestycji i Remontów**  
Stary Rynek 1  
09-400 Płock

Wasz znak: Ciechanów, 03.12.2018 r.  
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.763.148(1).18

**Dot.: projektowanego boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 w Płocku**

Szanowna Pani,

W nawiązaniu do pisma znak WIR-I.7011.13.1.2018.GN w sprawie planowanej budowy boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 w Płocku informuję, że na terenie projektowanego kompleksu sportowego zlokalizowane jest przyłącze gazowe średniego ciśnienia DN25PE. Na Państwa prośbę został przeprowadzony przegląd techniczny sieci gazowej na wskazanym terenie. Z dokonanej analizy i kontroli wynika, że jej stan jest dobry i nie wymaga wprowadzania dodatkowych zmian. W związku z zachowaniem normatywnych odległości od istniejącej infrastruktury wyrażam zgodę na jej pozostawienie w dotychczasowej lokalizacji bez konieczności dodatkowego zabezpieczenia przy zastosowaniu poniższych warunków:

- Przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać odkrywki w celu zweryfikowania głębokości posadowienia przyłącza gazowego;
- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, w odległości odpowiadającej strefie kontrolowanej tj. 1,0 m roboty ziemne należy wykonywać bez używania sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności;
- Podczas wykonywania prac ziemnych zachować minimalne przykrycie gruntem rodzimym min. 50 cm ponad wierzchnią warstwę przyłącza gazowego;
- Zachować minimalną normatywną odległość pomiędzy uzbrojeniem podziemnym wynikającą z Rozporządzenia Ministra Gospodarki



- z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz przepisów odrębnych;
- Wykonawca odpowiada za szkody i ich następstwa powstałe w trakcie wykonywania prac w strefie kontrolowanej przyłącza gazowego. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej zostanie obciążony kosztami jej naprawy;
  - Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wejścia i wjazdu sprzętem w celu wykonywania robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją oraz naprawą, remontami i likwidacją istniejącego przyłącza gazowego;
  - Prace wykonać pod nadzorem pracownika Oddziału Zakład Gazowniczy w Warszawie, Gazownia w Płocku, ul. Ignacego Łukasiewicza 19, 09-400 Płock. O terminie wykonania prac powiadomić na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót. ;
  - Z przeprowadzonych prac sporządzić protokół odbioru potwierdzający ich właściwe wykonanie.

Informujemy ponadto, że ważność ww. warunków technicznych upływa w dniu 03.12.2020 r. Po upływie tego terminu należy zwrócić się ponownie o ich prolongatę lub ewentualną aktualizację.

Sprawę z ramienia Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie prowadzi Pan Artur Trzciniński, tel. 023 673 06 77.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2015 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie z dnia 2 marca 2015 r. informujemy, że za w/w uzgodnienie zostanie wystawiona faktura wg cennika usług pozataryfowych. Zostanie ona przesłana w terminie późniejszym w oddzielnej korespondencji.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Michał Kwasiński

Do wiadomości:

1. Pan Paweł Szczepański – Kierownik Gazowni w Płocku