

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Magazyn energii elektrycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul.
Gen. J. Hallera 9, 86-100 Świecie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** POWIAT ŚWIECKI - Starostwo Powiatowe w Świeciu
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 092350978
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Generała Józefa Hallera 9
- 1.4.2.) Miejscowość:** Świecie
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 86-100
- 1.4.4.) Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL618 - Świecki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** joanna.e@cs.w.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** bip.csw.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00536718
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-11-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00522198
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:

1. W Dziale IV Opis przedmiotu zamówienia zmienia się treść pkt 2 Minimalne parametry magazynu energii.

Przed zmianą było:

Do przekształcania prądu stałego z modułów PV na prąd przemienny przewiduje się montaż inwertera trójfazowego hybrydowego o mocy 50 kW o parametrach:

- znamionowa moc czynna: AC – 50 kW,
- maksymalna moc pozorna: AC – 65 kVA,
- znamionowe napięcie: DC – 620V
- maksymalne napięcie wejściowe: DC – 1100 V,
- znamionowe napięcie wyjściowe: – 380/400 V
- maksymalny prąd wejściowy: – 30 A,
- maksymalny prąd wyjściowy: – 80 A,
- częstotliwość znamionowa: – 50/60 Hz,
- ilość niezależnych wejść MPPT: – 4

Po zmianie jest:

Do przekształcania prądu stałego z modułów PV na prąd przemienny przewiduje się montaż inwertera trójfazowego

hybrydowego o mocy 25 kW o parametrach:

- znamionowa moc czynna: AC – 25 kW,
- maksymalna moc pozorna: AC – 27,5 kVA,
- znamionowe napięcie: DC – 700V
- maksymalne napięcie wejściowe: DC – 1000 V,
- znamionowe napięcie wyjściowe: – 380/400 V
- maksymalny prąd wejściowy: – 26+26 A,
- maksymalny prąd wyjściowy: – 37.9/36.3 A,
- częstotliwość znamionowa: – 50/60 Hz,
- ilość niezależnych wejść MPPT: – 2/2-2

2. W Dziale IV Opis przedmiotu zamówienia zmienia się treść pkt 4.3

Przed zmianą było:

Zamawiający wymaga odbycie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Zgodnie z art. 131 ust.2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę. Termin odbycia wizji lokalnej ustala się na dzień 13 listopada 2025 r. w godzinach od 9:00-11:00. Wykonawca zobowiązany jest z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem zgłoszenia zamiaru odbycia wizji ze wskazaniem proponowanej godziny.

Niespełnienie wymogu spowoduje odrzucenie oferty na etapie weryfikacji wstępnej.

Po zmianie jest:

Zamawiający wymaga odbycie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Zgodnie z art. 131 ust.2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę. Termin odbycia wizji lokalnej ustala się na dzień 19 listopada 2025 r. w godzinach od 9:00-11:00. Wykonawca zobowiązany jest z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem zgłoszenia zamiaru odbycia wizji ze wskazaniem proponowanej godziny.

Niespełnienie wymogu spowoduje odrzucenie oferty na etapie weryfikacji wstępnej.