



Płock, 18.06.2024 r.

WZP.271.1.62.2024.AG

## WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 pod nazwą: **Remont sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku.**

Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), przekazuje zapytania, które wpłynęły w dniu 13.06.2024 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

### **Pytania z dnia 13.06.2024r. i odpowiedzi Zamawiającego:**

1. Czy zgodnie z wytycznymi w obwodach gniazd wtyczkowych należy stosować zasadę do 10 gniazd zabezpieczonych jednym zabezpieczeniem?.

Odp. Należy wykonać zgodnie z projektem.

2. W schemacie sieci teleinformatycznej PW-IE-04 rys. 1 brakuje jednego gniazda z sali 1/10, które zostało zdublowane ( o nr 100 z gniazdem z Sali 1/9) – poproszę o uzupełnienie danych (na poprawionym rysunku IE-02 rew.3 nadal są błędy.

Odp. W załączeniu skorygowany schemat IE-02 rew. 4

3. Brak w przedmiarze informacji o szafie RACK'owej – brak informacji w projekcie

Odp. Informacje podane są na powyższym wycinku z projektu do pytania.

4. Brak w przedmiarze informacji o patchpanelach do szafy RACK'owej – brak informacji w projekcie.

Odp. Informacje podane są na powyższym wycinku z projektu do pytania.

5. Brakuje w przedmiarze elementów aktywnych w szafie RACK'owej (np. switch)– brak informacji w projekcie.

Odp. Urządzenia aktywne nie są w zakresie projektu.

6. W przedmiarze zaniżona ilość wyłączników różnicowoprądowych jednofazowych z członem nadmiarowo-prądowym tylko 7 a powinno być 11 zgodnie ze schematem rozdzielnic R1K.

Odp. Informacja w zakresie ilości wyłączników różnicowoprądowych jednofazowych z członem nadmiarowo-prądowym została podana w projekcie.

7. Proszę o wskazanie przykładowego wyłącznika różnicowoprądowego jednofazowego dedykowanego do obwodów komputerowych.

Odp. Wykonawca powinien sam dobrać wyłącznika różnicowoprądowego jednofazowego spełniającego wymagania techniczne

8. Brak rysunków/rzutów z umiejscowieniem rozdzielnic TP1-P3 – poproszę o wskazanie takiej informacji- rysunku.

Odp. Rozdzielnice TP-P2 i TP-P3 są zlokalizowane w części zabytkowej budynku szkoły.

9. W przedmiarze zaniżona ilość gniazd KEYSTONE tylko 28 a powinno być 34 zgodnie z planem.

Odp. Należy przyjąć ilości z planu.

10. Na schemacie rozdzielnic R1K występują pomyłki w opisach zabezpieczeń oraz obwodów – poproszę o stosowną korektę.

Odp. W załączeniu aktualny schemat.

11. Różnice w opisach obwodów na schemacie rozdzielnic oraz planie instalacji gniazd.

Odp. Instalację należy wykonać zgodnie z planem. Rozdzielnicę należy wykonać zgodnie ze schematem.

12. Brak precyzyjnego określenia tras dla kabli HDMI w tym przy gnieździe 98 , w przedmiarze widoczna tylko jedna pozycja.

Odp. Wykonać zgodnie z projektem.

13. Brak w przedmiarze informacji o wymaganych pomiarach elektrycznych zabudowanej instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych oraz pomiarów natężenia oświetlenia.

Odp. Wykonać zgodnie z pkt. 1.9 opisu projektu wykonawczego. W wycenie ofertowej należy uwzględnić w/w pomiary

14. Brak w przedmiarze informacji o wymaganych pomiarach sieci teleinformatycznej.

Odp. Wykonać zgodnie z pkt. 1.9 opisu projektu wykonawczego. W wycenie ofertowej należy uwzględnić w/w pomiary

15. Brak rysunku z umiejscowieniem poniższych rozdzielnic.

Odp. Rozdzielnice TP-P2 i TP-P3 są zlokalizowane w części zabytkowej budynku szkoły

16. W nawiązaniu do przepisów w takich obiektach należy stosować przewody typu N2XH-J zatem powtarzamy poniższe pytanie

Odp. Należy wykonać zgodnie z projektem

17. Brak spójnych i precyzyjnych informacji we wszystkich dokumentach dotyczących projektu.

Odp. Należy wykonać zgodnie z projektem.

Załączniki : Plan instalacji gniazd IE-02 rev 04; IE-03 Rozdzielnica R1K schemat 1 rew. 01; IE-03 Rozdzielnica R1K schemat 2 rew. 01; IE-03 Rozdzielnica R1K schemat 3 rew. 01; IE-03 Rozdzielnica R1K schemat 4 rew. 01; IE-03 Rozdzielnica R1K schemat 5 rew. 01; IE-03 Rozdzielnica R1K schemat 6 rew. 01

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp ,dokonuje zmiany w:

a) dziale I SWZ – instrukcji dla wykonawcy:

1. Rozdział X ust. 1 otrzymuje brzmienie:

## **ROZDZIAŁ X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **20 lipca 2024** roku.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2. Rozdział XII ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

## **ROZDZIAŁ XII**

**TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE**

1. Ofertę należy złożyć do dnia **21 czerwca 2024 r. do godz. 10.00** za pośrednictwem Platformy.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21 czerwca 2024 r. r. o godz. 10.15.**

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska

Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych