



Zn. spr.: SA.270.36.2018

INFORMACJA

Odpowiadając na wniosek o udzielenie odpowiedzi dot. postępowania na: „Wykonanie zadania: Budowa zbiornika małej retencji z wykorzystaniem na cele p. poż.”, Zamawiający Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Supraśl informuje co następuje:

Treść pytania: „Prosimy o wyjaśnienie niezgodności w kosztorysie ofertowym w poz. 11. Pomiędzy ilością w opisie pozycji, a w ilości. W opisie pozycji mamy: Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna zbiornika wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III – pow. **16,5 ha**, natomiast w ilości robót jest **165,00 m²**.”

Odpowiedź: Ręczne wyrównanie uformowanych skarp na pow. w poz. 11 powinno wynosić – 11 040m².

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Supraśl
Jarosław Karpiuk (2)