

ZZF.217.1.8.2021

www.platformazakupowa.pl

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu o sygn.. ZZF.271.1.2021

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ oraz udzielone wyjaśnienie

1. Proszę o rozwiązanie techniczne dla wentylacji grawitacyjnej dla poszczególnych pomieszczeń. Czy wentylacja grawitacyjna ma być wyprowadzona ponad dach z poszczególnych pomieszczeń przez warstwy stropu czy poprowadzona kanałami do istniejącego kanału wentylacyjnego ponad dach?
 - Projektant zakładał odtworzenie istniejącej wentylacji grawitacyjnej z uwzględnieniem zastosowania w częściach sanitarnych kratki z wentylatorami wspomagany elektrycznie.
2. Czy w zakresie robót należy uwzględnić wymianę rur wod kan biegnących pod posadzkami pomieszczeń?
 - Tak, należy uwzględnić wymianę rur pod posadzkami pomieszczeń.

Ww. wyjaśnienia nie wymagają zmiany ogłoszenia ani modyfikacji SWZ.