



OZNACZENIA:  
INSTALACJA HYDRANTOWA Z RUR STALOWYCH ZACISKANYCH  
PION HYDRANTOWY Z RUR STALOWYCH ZACISKANYCH  
HYDRANT DN25 Z WEŻEM PÓLSZTYNNYM W SZAFCE O WYMIARACH 795X795X130  
SYSTEMOWE PRZEJŚCIE P.POZ

UWAGA  
PODZIAŁ BUDYNKU NA STREFY P.POZ WG "EKSPERTYZY TECHNICZNEJ STANU  
OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ" OPRACOWANEJ PRZEZ P. ADAMA MARKOWSKIEGO  
ORAZ P. FRANCISZKA MACKOJCZ 2 11.2018R.

PROJ. ZESTAW WODOMIERNY  
WRAZ Z PRZYŁĄCZ P.POZ WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

ISTN. PRZYŁĄCZE WODY