

WNIOSKODAWCA:

ECOprojekt Arkadiusz Orłowski

ul.Piękna 26

07-405 Troszyn

**Warunki techniczne na wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej
Troszyn - Rabędy**

ZAKŁAD OBSŁUGI ROLNICTWA w Troszynie podaje poniżej wytyczne do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej:

I. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ:

- Włączenie zaprojektować poprzez włączenie do projektowanej wg odrębnego opracowania studni DN1000 o rzędnych 112,60/109,11
- Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur kanalizacyjnych kielichowych fi 200 mm PVC klasy S (typ ciężki) z rdzeniem litym o wydłużonych kielichach, łączonych na uszczelki gumowe;
- Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektować studzienki włazowe fi 1000 mm oraz studzienki fi600 o budowie modułowej wykonane z elementów prefabrykowanych PE. Studzienki fi1000 zgodnie z normą PN-B-10729 : 1999, PN – EN 476 : 2000 (włazowe). Studzienki muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobaty techniczne CORBIT Instal, dopuszczenia do stosowania w pasie drogowym : aprobaty techniczne IBDiM, uszczelki odporne chemicznie zgodnie z normą: PN EN 681-1:2002. Konstrukcja ścianek żebrowana na całej wysokości w celu zabezpieczenia przed wyporem wód gruntowych.
- Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektować w systemie grawitacyjnym.

Projekt należy uzgodnić z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji.

ZASTĘPCA PRZEWODNIKA
Zakładu Obsługi Rolnictwa
Barbara Kosewska