



Legenda:

- — — — — Uziemienie otokowe Fe/Zn 25x4mm
- ⊙ Wąsy połączenia z uziomem fundamentowym Fe/Zn 25x4mm
- Połączenie spawane dwustronne na długości 5cm



”ProEko”

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE

INWESTOR TORUŃSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O.

Nazwa inwestycji MODERNIZACJA I ROZBUDOWA GOSPODARKI OSADOWEJ NA TERENIE
CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TORUNIU

Faza	Obiekt				Nr rysunku
	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW				R06
Skala	Treść rys.				Ilość rys.
1:50	WĘZEL USUWANIA SILOKSANÓW – PLAN INSTALACJA UZIEMIENIA				1/1
Branża	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
ELEKTR.	Projektant	mgr inż.Bartłomiej Zosiuk	POM/0149/P00E/06	instalacje elektryczne	<i>Zosiuk</i>
	Data	mgr inż. Wojciech Zosiuk			
22.04.2024	Opracował	mgr inż. Mariusz Kacprzak			
Nr archiw	Sprawdził	mgr inż.Mariusz Kacprzak	POM/0189/PW0E/11	instalacje elektryczne	<i>MKacprzak</i>

A4