



- UWAGA:**
- Rurociągi nad terenem i do głębokości 0,8m pod terenem, w izolacji termicznej.
 - Dla armatury izolacja łatwodemontowalna.
 - Nad przewodem podziemnym w odległości 0,5 m (wykopy otwarte), ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywasztucznego w kolorze żółtym o szerokości min. 0,2 m z wtopionym drutem sygnalizacyjnym (wskaźnikowym).

PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI BIOGAZU
ZASILANIE NOWEJ POCHODNI BIOGAZU
- 1:100 -

