## WŁACZENIE W ISTN. INSTALACJĘ BIOGAZU







**UWAGA:**

1. Rurociągi nad terenem i do głębokości 0,8m pod terenem, w izolacji termicznej.
2. Dla aramtury izolacja łatwodemontowalna.
3. Do montażu przepustnic stosować złączki - wydłużalniki typu T-KL
4. Nad przewodem podziemnym w odległości 0,5 m (wykopy otwarte) , ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywasztucznego w kolorze żółtym o szerokości min. 0,2 m z wtopionym drutem sygnalizacyjnym (wskaźnikowym).

## PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI BIOGAZU

DO PROJEKTOWANYCH ODSIARCZALNIKÓW

- 1:100 -

"ProEko" PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE

INWESTOR TORUŃSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O. 87-100 Toruń ul. Rybaki 31/35

Nazwa inwestycji: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA GOSPODARKI OSADOWEJ NA TERENIE CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TORUNIU

| Faza | Obiekt | Nr rysunku |
|---|---|---|
| P.W. | CENTRALNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W TORUNIU<br>LINIA OCZYSZCZANIA I PODNOSZENIA CIŚNIENIA BIOGAZU | 13 |
| Skala | Treść rys. | Ilość rys. |
| 1:100 | PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI BIOGAZU<br>DO PROJEKTOWANYCH ODSIARCZALNIKÓW | 17 |

| Branża | FUNKCJA | IMIE I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
|---|---|---|---|---|---|
| TECHNOL. | Autor proj. | mgr inż. Ireneusz Plichta | 181/TO/89-90 | instalacyjno-inżynieryjna | |
| Data 12.03.2024 | Autor proj. | | | | |
| Nr archiw. 901/2022 | Sprawdził | mgr inż. Maciej Taff | Wa-401/01 | instalacyjna | |