



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Odpowiedzi na zapytania wykonawców wraz z modyfikacją SWZ	
Data pisma:	12 sierpnia 2022 roku
Sprawa:	„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP4 w Jastrzębiu-Zdroju”
Znak sprawy:	BZP.271.57.2022

Wg rozdzielnika

Szanowni Państwo

Informuję, że do treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynęło zapytanie od Wykonawcy (treść pytania z zachowaną oryginalną pisownią poniżej).

ZESTAW NR 4

Pytanie nr 1:

Prosimy o odpowiedź. 1.Zamawiający w dniu 09.08.2022 udzielił odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców. Pytanie nr 2 dotyczyło styropianu pod płytki klinkierowe, z którego wynika że można zastosować pod płytki klinkierowe „zwykły” styropian EPS100, lambda < 0,033 W/(mK) pod warunkiem, że zastosuje się na styropianie podwójną siatkę zbrojącą. Czy Wykonawca może dodać pozycję do kosztorysu, która będzie dotyczyła dodatkowej warstwy siatki? Czy Wykonawca może dopisać „WYCENIONO ZWYKŁY STYROPIAN WG ODP NR 2 Z DNIA 09.08.2022” np. w pozycji 64 i innych gdzie występują płytki klinkierowe formowane ręcznie?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający przypomina, że Projektant nie zmienił materiałów, a jedynie dopuścił zastosowanie materiału równoważnego. Wobec powyższego jeśli Wykonawca podejmie decyzję, że wyceni pozycję w oparciu o materiał równoważny Zamawiający informuje, że Wykonawca nie może dodać dodatkowej pozycji na dodatkową warstwę siatki. Nie może również zmieniać opisu pozycji. Może natomiast uwzględnić dodatkową warstwę siatki w wycenie pozycji poprzez zmianę normy zużycia siatki oraz zmianę nazwy materiału (systemowej płyty termoizolacyjnej) na dopuszczone płyty styropianowe. Zgodność parametrów materiałów przeznaczonych do wbudowania ze specyfikacją przedmiotu zamówienia będzie oceniana na etapie budowy podstawie przekazanej przez Wykonawcę karty materiałowej.



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Ponadto informuję, że modyfikuje się treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

W Rozdziale 25 w pkt. 3 ppkt. 3) otrzymuje brzmienie:

„Podstawy wyceny, wskazane przez Zamawiającego w kosztorysie ślepych (np. przytoczenie numeru tabeli KNR itp.), mają charakter jedynie pomocniczy. Stanowią propozycję wyceny zakresu robót opisanego w danej pozycji kosztorysowej. Wykonawca ma tym samym możliwość wprowadzenia zmian zarówno w przyjętej podstawie wyceny (np. poprzez wpisanie innej podstawy lub jako „kalkulacja własna”) jak i ingerencji w nakłady robocizny, materiału i sprzętu danej pozycji w sposób najbardziej wyczerpujący zakres robót koniecznych do wykonania dla realizacji opisu danej pozycji wskazanego w kosztorysie ślepych. Nie dopuszcza się pominięcia jak i dopisania którejkolwiek pozycji kosztorysowej przedmiaru robót. Brak wpisania podstawy wyceny skutkować będzie obowiązkiem przedstawienia przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy kosztorysów szczegółowych wraz z wpisanymi podstawami wyceny.”

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Podstawa prawna

- art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),
- art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

Rozdzielnik:

Strona postępowania na Platformie zakupowej

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Kopia:

BZP a/a