

Kratka wentylacyjna w poziomie posadzki

LEGENDA

1.	Kocioł VIESSMANN Vitodens 200–W 60kW	2szt.
2.	Bufor cwu	
3.	Szafka z zaworem odcinającym i zaworem MAG–3 DN50,na elewacji budynku	projektowane
4.	Rurociąg stalowy b/s DN 50	
5.	Kolektor buforowy, bazowy, rura stal b/s DN150	1,5m
6.	Rurociąg stalowy b/s DN 50	
7.	Rurociąg gazowy b/s DN 25	0,5mx2szt.
8.	Zawór odcinający, gazowy DN50	1szt.
9.	Zawór odcinający gazowy DN25	2szt.
10.	Filtr siatkowy DN25	2szt.
11.	System odprowadzenia spalin wyprowadzony przez komin ponad dach budynku	2kpl.
12.	Wentylacja nawiewna 250mmx250mm 2m nad posadzką	1szt.
13.	Kanał wywiew 30cm nad podłogą	2szt.
14.	Moduł sterujący MD–2.Z	projektowany
15.		
16.	Sygnalizaator optyczno–akustyczny SL–21	projektowany
17.	Okablowanie ASBIG	projektowany
18.	Detektor gazu (propan, butan) DEX–15/N, zamontowany na ścianie lub wsporniku nie wyżej niż 15–30cm nad poziomem podłoża	1szt. projektowany

CEMPEL STUDIO

Andrzej Cempel - Projekty Kosztorysy,
63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Powstania Styczniowego 4

Inwestor: Powiat Kępiński
ul. Kościuszki 5,
63-600 Kępno

Nazwa zadania: Remont i modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rzetni oraz przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku pawilonu

Adres inwestycji: Rzetnia 87, gm. Kępno
działki nr 555/3 i 555/8, obręb 0013 Rzetnia,
jednostka ewidencyjna 300803_5, Kępno-obszar wiejski

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant instalacji sanitarnych:	mgr inż. Tomasz Sajnaj	Instalacje sanitarne	WKP/0299/PWOS/08	

Nazwa rysunku: Rzut kotłowni-instalacja gazu

Numer rysunku: S.01

Branża: inst. sanit.

Skala: 1:500

Data: Grudzień 2023