



- LEGENDA: część odgromowa
- drut stalowy ocynkowany FeZn \varnothing 8 mm
 - $R < 10 \Omega$ — ZK-5 — zacisk kontrolny
 - — — otok bednarka FeZn 25x4 — uziom fundamentowy
 - iglica odgromowa (1m)

Układ sieci TN-S
Ochrona od porażeń:
szybkie wyłączenie zasilania
z zastosowaniem wyłącznika
różnicowo-prądowego

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|-----------------|--|--------------|-------------------|
| E.07 | 1:100 | 03.2022 | Gmina Kcynia ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia | | INWESTOR: |
| | SKALA: | DATA: | | | |
| NR RYSUNKU: | PB+PW | Instal. elektr. | Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3 obręb 0001 Kcynia, Kcynia | | ADRES: |
| RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA | | | mgr inż. Piotr Łoś upr. KUP/0138/POOE/14 w spec. instalacyjnej | | SPRAWDZIŁ: |
| | | | mgr inż. Leszek Sobala upr. KUP/0070/POOE/11 w spec. instalacyjnej | | |
| TREŚĆ RYSUNKU: | | | PODPIS: | PROJEKTOWAŁ: | PROJEKT ZAMIENNY: |

Remont i przebudowa
budynku Gminnego
Centrum Kultury i
Biblioteki wraz z
zagospodarowaniem parku
miejskiego na potrzeby
realizacji zadań
społecznych.