



Platforma zakupowa Zamawiającego Open Nexus
<https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings>

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym”, znak sprawy: 62/DO/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ XX

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 71

W wyniku pytania i odpowiedzi Zamawiającego w dniu 03.03.21r została zmieniona tabela kosztowa nr 2 dla zadania 3 oraz zostały zmienione przedmiary. Pomimo tych zamian, powyższe dokumenty nadal nie zawierają wszystkich urządzeń sieci biogazu, które są wymagane w Projekcie wykonawczym instalacje sanitarne + technologia biogazu dla zad.3 tj.:

- a) filtrów siloksanów -2 szt ,
- b) analizatora składu biogazu,
- c) wentylatorów biogazu szt 2.

Jeżeli w/w urządzenia wchodzą w zakres Kontraktu prosimy o potwierdzenie celem wyrównania szans wszystkich oferentów i otrzymania porównywalnych ofert do przetargu.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że powyżej wskazane urządzenia są przedmiotem zamówienia.

Udzielone wyjaśnienie (odpowiedź) jest integralną częścią obowiązującej dokumentacji zamówienia publicznego znak sprawy: 62/DO/2020

1.

2.

(podpisy Kierownika Zamawiającego)