

Rozogi, 24.10.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dane	Opis
Tryb postępowania	Tryb podstawowy
Nazwa zamówienia	Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w miejscowości Kwiatuszki Wielkie oraz drogi gminnej w miejscowości Wilamowo
Znak sprawy	ROŚ.271.11.2023
Data pisma	24.10.2023 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp), Zamawiający informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Numer pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
Pytanie 1	Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy do oferty Wykonawca ma załączyć kosztorysy ofertowe zgodnie z załącznikami 9a i 9b	Zamawiający nie wymaga dołączenia kosztorysów do oferty.
Pytanie 2	Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania warstwy podbudowy w konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów należy użyć kruszywa C50/30	Do wykonania warstw podbudowy konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów można zastosować kruszywo C50/30.
Pytanie 3	Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania utwardzonego pobocza należy zastosować kruszywo C50/30	Do wykonania utwardzonego pobocza można zastosować kruszywo C50/30.
Pytanie 4	Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację,	W ramach regulacji studni kanalizacji sanitarnej nie przewiduje

Numer pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
	czy w ramach regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić zakup nowego włazu i pierścienia odciążającego?	się zakupu nowych włazów i pierścieni odciążających.
Pytanie 5	W załączonej dokumentacji projektowej nie ma informacji o zakresie remontu przepustu, jaki należy wykonać w ramach pozycji 5 załączonego przedmiaru (załącznik 9b). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznaczne określenie zakresu robót do wykonania w ramach remontu przepustu pod koroną drogi.	Zakres remontu przepustu obejmuje oczyszczenie (odmulenie) przepustu oraz umocnienie jego wlotu i wylotu kamieniem na zaprawie betonowej.
Pytanie 6	Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie lokalizacji przepustu pod koroną drogi przeznaczonego do remontu	Przepust zlokalizowany jest w km 0+156, naprzeciw dz. nr 402.
Pytanie 7	Prosimy o informację, czy po stronie Wykonawcy leży zimowe utrzymanie przebudowywanego odcinka drogi	Utrzymanie zimowe drogi nie należy do Wykonawcy.

Zgodnie z art. 284 ust. 3, Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 31 października 2023 r., godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 31 października 2023 r. godz. 12:05.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

