

Stęszew, dnia 19.06.2023 rok

IN 271.6.24.2023

Dotyczy: **Budowa Skateparku w miejscowości Stęszew oraz wykonanie placu zabaw w miejscowości Krąplewo.**

Pytania i odpowiedzi do postępowania

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuszcza montaż elementów skateparku wykonanych z prefabrykatów betonowych?

Odpowiedź 1

Nie.

Pytanie 2.

Czy zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach elementów skate parku +/- 10 %?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza rozbieżności od podanych wymiarów w przedziale -2% do +5%.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia określony w cz. VI SWZ na 3,5 miesiąca od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź 3

Nie.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający doda zapis do pkt. IV SWZ opisujący technologię wykonania skateparku oraz karty techniczne? Zamawiający w dokumentacji przetargowej nie określił technologii wykonania skateparku, w związku z tym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie technologii w jakiej ma zostać wykonany skatepark oraz o dołączenie kart technicznych urządzeń skateparku.

Odpowiedź 4

Zakładana technologia skateparku: modułowa, okładzina z płyt laminowanych. Elementy wykonane na konstrukcji drewnianej.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający doda zapis SWZ i będzie wymagał wraz ze złożeniem oferty dołączenia certyfikatów oraz kart technicznych na urządzenia skateparku (wydane przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp.)?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wymaga okazania certyfikatów na etapie składania ofert. Wykonawca oświadcza, że oferta jest zgodna z SWZ i nie podlega odrzuceniu. Certyfikaty atesty, karty techniczne itp. dokumentacja musi zostać przedstawiona Zamawiającemu jako dokumentacja powykonawcza.

Otrzymują;
1.wykonawcy,
2.strona internetowa
3.a/a

P.O. Kierownika
Referatu Inwestycji
mgr inż. Marek Pięta

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzisław Pięczak