

**PYTANIA I ODPOWIEDZI
ORAZ MODYFIKACJA SWZ**

Nr sprawy: **WPF.271.10.2023**

**dot: Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Orzysz oraz
wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej na oświetlenie
energooszczędne**

- I. Gmina Orzysz na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1.Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 29.06.2023 r.

Pytanie nr 1

Czy lampy solarne 10 szt. będą oświetlały ciągi piesze i drogę jeżeli tak to jaki powinien być strumień świetlny oprawy 40w oraz jaka pojemność akumulatora

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza lampy solarne będą oświetlały ciągi piesze i drogę i powinny mieć strumień świetlny ok. 7600 lm oraz pojemność akumulatora powinna być ok. 512WH.

II. Gmina Orzysz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1. odpowiedzi na powyższe pytania stanowią jednocześnie modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w zakresie w jakim w nich opisano.

2. w punkcie XVI (Sposób oraz termin składania ofert), podpunkt 2 (Termin składania ofert) otrzymuje następujące brzmienie:

„ Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: **07.07.2023 r.**
do godz. 10.00.”

3. w punkcie XVII (Termin otwarcia ofert), podpunkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„**Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 07.07.2023 r., o godzinie 10:05.**”

4. punkt XVIII (Termin związania ofertą) otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni** tj. do dnia **05.08.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Wszystkie dokumenty składane w procedurze muszą uwzględniać nowy termin składania ofert.

Z-ca Burmistrza
Beata Jażdżewska