



GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI

Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 6477888 fax. 75 6477889
email: urzad@lwowekslaski.pl, www.lwowekslaski.pl



K R Y S Z T A Ł
PRZETARGÓW
PUBLICZNYCH
2011



IN.271.44.2022.AK/3

Lwówek Śląski, dnia 24.06.2022 r.

dotyczy: *Zaproszenia do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na ROBOTY BUDOWLANE pn: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski” – II postępowanie, z podziałem na części: Część I – „Montaż 2 lamp oświetleniowych przy przystanku autobusowym w Sobocie”. Część II – „Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne”.*

Na podstawie art. 284 i 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej zwanej SWZ), w sposób następujący:

Zapytanie dotyczące Części I - „Montaż 2 lamp oświetleniowych przy przystanku autobusowym w Sobocie”

Pytanie nr 1:

Ze schematu wynika, że zapotrzebowanie na kabel YKY 3x4 jest w ilości 151 m, a w opisie Zamawiający informuje, iż posiada 133 m, czy należy doliczyć wykonanie mufy oraz brakującą część kabla?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż należy doliczyć wykonanie mufy oraz brakującą część kabla, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Pytanie nr 2:

W schemacie podłączenie słupów jest do rozdzielnicy nN budynku OSP, zamawiający informuje, że posiada szafkę oświetleniową SO2 1F, jakie należy zastosować zasilanie lamp?

Odpowiedź nr 2:

Zasilanie należy wykonać zgodnie z projektem przedłożonym do postępowania. Jednocześnie informujemy, iż szafkę należy zlokalizować przy zewnętrznej ścianie, po drugiej stronie rozdzielni remizy.

Zapytanie dotyczące Części II - „Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne”

Pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, iż budowa oświetlenia dotyczy słupów nr 1/1, 1/6, 1/7 oraz montażu szafki sterującej,

- czy należy policzyć montaż tylko 3 lamp?
- czy należy policzyć kabel zasilający YAKY 5x35 do zasilania tylko 3 lamp?
- czy należy doliczyć zakup i montaż nowoprojektowanej szafy sterującej oświetleniem SO1 z przystawką złączową – pomiarową zgodną z załączonym schematem.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż:

- należy policzyć montaż tylko 3 lamp;
- należy policzyć kabel zasilający YAKY 5x35 do zasilania tylko 3 lamp;
- należy doliczyć zakup i montaż nowoprojektowanej szafy sterującej oświetleniem SO1 z przystawką łączowo – pomiarową zgodną z załączonym schematem.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” niniejszym Zamawiający zawiadamia, iż ulega zmianie treść SWZ, następująco:

Jest:

„XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT – dotyczy części I, II

1. (...)
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **27 czerwca 2022 roku, do godz. 10:00.**

(...)

„XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT – dotyczy części I, II

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27 czerwca 2022 roku, o godz. 10:30.**

(...)

„XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA – dotyczy części I, II

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **26 lipca 2022 roku.**

(...)

Winno być:

„XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT – dotyczy części I, II

1. (...)
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **29 czerwca 2022 roku, do godz. 10:00.**

(...)

„XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT – dotyczy części I, II

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29 czerwca 2022 roku, o godz. 10:30.**

(...)

„XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA – dotyczy części I, II

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **28 lipca 2022 roku.**

(...)

Sprawę prowadzi:

Angelika Kukawska, kontakt za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl>