

Dotyczy: **ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W DRODZE BOCZNEJ OD UL. GAJOWEJ W ZĄBKACH.**

**OTRZYMUJĄ WSZYSCY WYKONAWCY, KTÓRZY POBRALI DIWZ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

1. Ze względu na duże zbliżenie istniejącej sieci gazowej z projektowaną siecią wodociągową proszę o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej metodą wykopu otwartego?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza wykonanie wodociągu metodą wykopu otwartego.**

2. Prosimy o załączenie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej.

Odpowiedź: **W załączeniu plik decyzja-wodociagh-gajowa.pdf ze skanem decyzji pozwolenia na budowę.**

3. Kto jest właścicielem pasa drogowego drogi bocznej do ul. Gajowej ?

Odpowiedź: **Właścicielami działki 23/9 stanowiącej drogę boczną od ul. Gajowej są właściciele posesji dla których stanowi ona drogę dojazdową PWiK w Ząbkach posiada oświadczenia zgody na budowę wodociągu w działce prywatnej, na których podstawie dysponuje nią na cele budowlane.**

4. Czy Zamawiający posiada projekt odtworzenia pasa drogowego uzgodniony z właścicielem drogi?

Odpowiedź: **Zamawiający nie posiada projektu odtworzenia nawierzchni drogowej. Utwardzenie drogi stanowią płyty betonowe tzw. trelinka, z których należy odtworzyć nawierzchnię.**

  
DYREKTOR PIONU  
TECHNICZNEGO  
mgr Iwona Wieteska