

**Piekuelko Usługi Kominiarskie S.C.**  
Ul. Dąbrowskiego 79 32-600 Oświęcim  
kom. 601 987 731

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Gliwice, dnia 11.02.2022 r.

**Opinia № 21/22**

z wyników przeprowadzonych oględzin - **sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych**

w **Gliwice** ul. **Kapliczna** Nr **2/1**

**ZBM II TBS ROM-6**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego

**Roman Piekuelko**

w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania<sup>3</sup>

**W związku z czym stwierdza się co następuje:**

Podłączenia do przewodów kominowych zgodnie z rysunkiem.

Wentylacja kuchni i łazienki w pionie mieszkań podłączona do wspólnego przewodu.

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

**Inne uwagi:**

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.), Ustawę o ochronie p/poż. (Dz.U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 2 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia                      r.                      podpis

Opiniodawca  
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

**Roman Piekuelko**

Nr upr. 1963/95  
(podpis i pieczęć)

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Właściwe podkreślić



- N  
weжіcie do bratystan  
n. Kopliczna  
2/1.

WK - wend. knichni  
 WT - wend. Taxien ki  
 Pl - piest. gax. Taxien kony

Dyplomowany Mistrz Kominarski  
*Roman Pichulko*  
Nr 501 10024