

Osiek, dnia 19.04.2023 r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KPFZ.271.3.2023

„Przebudowa drogi gminnej nr 080828C położonej w miejscowości Szynkowizna od km 0+000 do km 0+920,00”

Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ (zapytanie do SWZ)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami) Zamawiający niniejszym udostępnia treść wniesionych zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 zgodnie z wymaganą grubością wskazaną w Opisie Technicznym oraz wymaganiami WT2 2014.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W zgodnie z grubością wskazaną w dokumentacji projektowej i wymaganiami zwartymi w WT2 2014.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/11 zgodnie z wymaganą grubością wskazaną w Opisie Technicznym oraz wymaganiami WT2 2014.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S zgodnie z grubością wskazaną w dokumentacji projektowej i wymaganiami zwartymi w WT2 2014.