



PROJEKTUJE SIĘ:

BELKI STALOWE: B1, B2, B3, B5, B6

BELKI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH "L-19": B4

KOLEJNOŚĆ ROBÓT WYKONANIA NADPROŻA:

- wszelkie instalacje kolidujące z projektowanymi podciągami oraz nadprożem i otworem drzwiowym należy przebudować w sposób bezpieczny i zgodny ze sztuką,
- podstemplować istniejące konstrukcje stropów / dachu / stropodachu stemplami, aby zapobiec pojawieniu się rys i pęknięć,
- stemple należy postawić w odległości 1,00-1,20 m od ściany w której wykonywany będzie otwór lub rozbierana ściana,
- rozstaw stempli 1,00m,
- stemple należy postawić na istniejącej posadzce oraz podwalinie z drewna twardego gr. 50mm i szer. 180mm,
- w górnej części stempli pod stropem należy założyć deskę z drewna twardego gr. 50mm i szer. 180mm,
- wytrasować otwór przeznaczony do wycięcia,
- naciąć piłą tarczową obustronnie ściany wg linii trasowania,
- wykuć bruzdę dla osadzenia jednej belki,
- na podporze należy wykonać poduszkę betonową grubości 15cm z betonu B-15,
- osadzić belkę, długość oparcia odpowiednio 15, 28 i 10cm,
- wykonać analogiczne czynności dla pozostałej grubości ściany,
- po zamontowaniu, dwuteowniki stalowe należy połączyć przewiązkami (lub szpilkami gwintowanymi  $\varnothing 14$  co 50cm),
- przestrzeń pomiędzy podciągami / nadprożem a pozostałą nad nim ścianą wypełnić zaprawą cementową,
- piłą tarczową lub dłutem i młotowiertarką naciąć otwór wg linii trasowania, wykuwanie zacząć od góry,
- po wykonaniu całego podciągu / nadproża i otworu - rozebrać stemplowanie,
- belki stalowe obłożyć siatką Rabitza, otyłkować i pomalować; belki prefabrykowane L-19 oblicować rapówką

ZESTAWIENIE BELEK STALOWYCH (stal St3S):

Belka nr 1	HEB180	L = 410 cm	2 szt.
Belka nr 2	HEB180	L = 200 cm	2 szt.
Belka nr 3	HEB180	L = 465 cm	2 szt.
Belka nr 5	HEB180	L = 200 cm	2 szt.
Belka nr 6	HEB180	L = 113 cm	2 szt.

ZESTAWIENIE BELEK PREFABRYKOWANYCH L-19:

Belka nr 4	L-19	L = 120 cm	4 szt.
------------	------	------------	--------

UWAGA: OSTATECZNY SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT I ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH, USTALIĆ NA MIEJSCU BUDOWY, BEZPOŚREDNIO PRZED WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH.

Nazwa	Przebudowa części pomieszczeń usługowych parteru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Ryduł-TO-WY to MY" adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb centrum obywatelskiego		
Lokalizacja	ul. Ofiar Terroru 49, 44-280 Rydułtowy dz. nr 1857/103, 2304/305		
Branża	KONSTRUKCYJNA		
Projektant	mgr inż. Joanna DAĞA	nr uprawnień SLK/0848/PWBKb/23	podpis
		nr uprawnień	podpis
Tytuł/temat rysunku:		skala 1:50	nr rysunku
		data LISTOPAD 2023	
RZUT PARTERU		K1	