



GMINA WYRZYSK

URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU

Wyrzysk ul. Bydgoska 29
tel. (67) 286-24-00, fax. (67) 286-26-26
e-mail: urząd@wyrzysk.pl

Wyrzysk, dnia 24 października 2024 r.

ZPU.271.18.2024

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym w rozumieniu art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) (zwana dalej „p.z.p.”), pn. „**Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk**”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 p.z.p., udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”):

Pytanie nr 1:

Zamawiający w wyjaśnieniach z dnia 26.09.2024 podaje: "Wysokości montażu opraw oraz długości wysięgników można sprawdzić w czasie wymaganej wizji lokalnej.". Zamawiający nie stawia przed Wykonawcami takiego wymagania w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Prosimy o potwierdzenie, że brak odbycia wizji lokalnej nie powoduje odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie odrzuci oferty, gdy Wykonawca nie dokona wizji lokalnej w terenie.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści oprawy drogowe w kolorze RAL 7035?


Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza oprawy drogowe w kolorze RAL7035.

Pytanie nr 3:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje oprawy o poniższej sylwetce dla:

- Wyrzysk ul. Wiejska park (schody), poz. 7 załącznika specyfikacji nr 1;
- Osiek nad Notecią, ul. Kasztanowa), poz. 9 załącznika specyfikacji nr 1;
- Bielawy Nowe, poz. 10 załącznika specyfikacji nr 1.



Odpowiedź nr 3:

Zamawiający uzgodni wzory oraz parametry proponowanych opraw na etapie uzgodnień materiałowych z potencjalnym wykonawcą. Oferent musi być świadomy, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, gdyż w przeciwnym wypadku nie zostaną one dopuszczone do zabudowy.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie oprawy parkowe mają być wyposażone w układ soczewek optycznych, tak by można było dobrać odpowiednią optykę do warunków panujących w sytuacjach oświetleniowych.

Odpowiedź nr 4:

Zalecane, żeby były wyposażone, ale nie jest konieczne.

Pytanie nr 5:

Prosimy o wyjaśnienie sposobu montażu opraw (oprawa nasadzana/zwieszana) dla poniższych lokalizacji:

- plac Wojska Polskiego (po wymianie wysięgników – styl retro), poz. 2 załącznika specyfikacji nr 1;
- Wyrzysk ul. Wiejska park (schody), poz. 7 załącznika specyfikacji nr 1;
- Osiek nad Notecią, ul. Kasztanowa), poz. 9 załącznika specyfikacji nr 1;
- Bielawy Nowe, poz. 10 załącznika specyfikacji nr 1.

Odpowiedź nr 5:

W Wyrzysku na Placu Wojska Polskiego – oprawy zawieszane,
w Wyrzysku na ul. Wiejskiej (schody) – oprawy nasadzane,
w Osieku nad Notecią ul. Kasztanowa – oprawy nasadzane,
w Bielawach Nowych – oprawy nasadzane.

Pytanie nr 6:

Zamawiający oczekuje dostarczenia oprawy wyposażonej w uniwersalny uchwyt będący standardowym wyposażeniem oprawy do montażu na słupie lub do wysięgnika. Możliwość regulacji: na wysięgniku o średnicach 48 – 60 mm – regulacja za zakresie -20° do $+20^{\circ}$ ze stopniem 5° . Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych uchwytów i przejściówek. Ze względu na fakt, iż w większości prowadzonych modernizacji w Polsce wykorzystuje się regulację w zakresie $\pm 15^{\circ}$ stopni, a większy zakres regulacji jest rzadkością w celu optymalizacji wydatkowania funduszy publicznych wnosimy o zmianę wymogu dotyczącego kąta wychylenia oprawy w zakresie zgodnym z projektem oświetlenia, przedstawionym na etapie realizacji zamówienia.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający akceptuje zakres regulacji $\pm 15^{\circ}$ stopni.

Pytanie nr 7:

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zakresu temperaturowego pracy opraw i ograniczenie go do wymogu pracy do $+40^{\circ}\text{C}$. W opinii Wykonawcy, wymóg taki jest zasadny i nie zwiększa wysokości ceny opraw wykorzystywanych do modernizacji. Ponoszenie takiego kosztu przez Zamawiającego nie przynosi mu realnych korzyści, gdyż Wykonawca wskazuje, że wg danych z IMGW, od roku 1921 (wcześniej nie prowadzono pomiarów w tym zakresie), najwyższa odnotowana temperatura w Polsce w nocy (czyli wtedy gdy oświetlenie realnie jest potrzebne) była znacznie niższa i nie przekraczała 27°C . W związku z zastrzeżeniem przez Zamawiającego zakresu temperaturowego temperatury pracy oprawy $+50^{\circ}\text{C}$, z postępowania eliminowana jest znaczna ilość opraw różnych producentów co ogranicza konkurencyjność, nie przedkładając się w żaden sposób na cechy użytkowe opraw, które przyniosą Zamawiającemu jakiegokolwiek korzyści. Dbając o interes Zamawiającego prosimy o przychylną odpowiedź w tym zakresie.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający akceptuje oprawy o zakresie temperaturowej pracy do $+40^{\circ}\text{C}$ zamiast $+50^{\circ}\text{C}$.

Pytanie nr 8:

W dokumencie *"Załącznik nr 10 do SWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Minimalne parametry opraw oświetleniowych (drogowych)"* Zamawiający podaje: *"Gwarancja producenta min. 60 miesięcy, z możliwością wydłużenia okresu gwarancji do 120 miesięcy. Gwarancja na oprawy będzie wymagana niezależnie od długości gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie wymiany istniejących opraw oświetleniowych na nowe oprawy oświetleniowe LED."* Jednocześnie Zamawiający podaje w kryterium oceny ofert w dok. SWZ *"kryterium „okres*

gwarancji i rękojmi za wady” (R) – wg poniższych zasad: Zamawiający będzie przyznawał punkty w zakresie udzielonego przez Wykonawcę okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Wykonawca może zaproponować 60 albo 72 miesięcy odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. W tym kryterium Wykonawca może otrzymać max. 20 punktów.”. Prosimy o ujednoczenie wymagań do gwarancji 72 mce i zmianę zapisów w "Załącznik nr 10 do SWZ" na: "Gwarancja producenta min. 60 miesięcy, z możliwością wydłużenia okresu gwarancji do 72 miesięcy. Gwarancja na oprawy będzie wymagana niezależnie od długości gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie wymiany istniejących opraw oświetleniowych na nowe oprawy oświetleniowe LED."

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający w dokumencie „Załącznik nr 10 do SWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Minimalne parametry opraw oświetleniowych (drogowych)”, zmienia zapis na „Gwarancja Wykonawcy min. 60 miesięcy, z możliwością wydłużenia okresu gwarancji do 72 miesięcy. Gwarancja na oprawy będzie wymagana niezależnie od długości gwarancji udzielonej przez Producenta”. Dokumentem potwierdzającym powyższe ma być: „Oświadczenie Wykonawcy o długości udzielonej gwarancji”.

Pytanie nr 9:

W dokumencie "Załącznik nr 10 do SWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Minimalne parametry opraw oświetleniowych (parkowych)" Zamawiający podaje: "Gwarancja producenta min. 60 miesięcy. Gwarancja na oprawy będzie wymagana niezależnie od długości gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie wymiany istniejących opraw oświetleniowych na nowe oprawy oświetleniowe LED.". Jednocześnie Zamawiający podaje w kryterium oceny ofert w dok. SWZ "kryterium „okres gwarancji i rękojmi za wady” (R) – wg poniższych zasad: Zamawiający będzie przyznawał punkty w zakresie udzielonego przez Wykonawcę okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Wykonawca może zaproponować 60 albo 72 miesięcy odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. W tym kryterium Wykonawca może otrzymać max. 20 punktów.". Prosimy o ujednoczenie wymagań do gwarancji 72 mce i zmianę zapisów w "Załącznik nr 10 do SWZ" na: "Gwarancja producenta min. 60 miesięcy, z możliwością wydłużenia okresu gwarancji do 72 miesięcy. Gwarancja na oprawy będzie wymagana niezależnie od długości gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie wymiany istniejących opraw oświetleniowych na nowe oprawy oświetleniowe LED."

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający w dokumencie „Załącznik nr 10 do SWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Minimalne parametry opraw oświetleniowych (parkowych)”, zmienia zapis na „Gwarancja Wykonawcy min. 60 miesięcy, z możliwością wydłużenia okresu gwarancji do 72 miesięcy. Gwarancja na oprawy będzie wymagana niezależnie od długości gwarancji udzielonej przez Producenta”. Dokumentem potwierdzającym powyższe ma być: „Oświadczenie Wykonawcy o długości udzielonej gwarancji”.

Pytanie nr 10:

W dokumentacji przetargowej dla opraw parkowych Zamawiający umieścił następujący wymóg: „Oprawa w stylu „retro” na placu Wojska Polskiego”. W związku z powyższym czy zamawiający dopuszcza poniższa sylwetkę oprawy jako rozwiązanie równoważne?



lub



Odpowiedź nr 10:

Zamawiający uzgodni wzory oraz parametry proponowanych opraw na etapie uzgodnień materiałowych z potencjalnym wykonawcą. Oferent musi być świadomy, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego gdyż w przeciwnym wypadku nie zostaną one dopuszczone do zabudowy.

Powyższe pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

(-) Wiesław Nowicki

ZASTĘPCA BURMISTRZA