



1. Armatura odcinająca w zestawie wodomierzowym oraz zawór antyskażeniowy muszą być o średnicy nominalnej przylączka
2. Nad przewodem wodociagowym 0,5m należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim z drutem sygnalizacyjnym DYG

Drut należy wyprowadzić pod skrzynkę uliczną do zasuwnicy i przymocować do obudowy.

[illegible][illegible]