

UWAGA:


Przewody linii dozorowych YnTKSY ekw. 1x2x0.8 należy układać pod tynkiem lub w listwie elektroinstalacyjnej nasłonej LSN 17x15 lub w rurce winidurowej gładkiej RL 16 N.T.
Przewody HDGs 2x1.5 FE180/PH90 i HTKSH ekw. 1x2x0.8 PH90 prowadzić w certyfikowanym korytku kablowym KDS060 H60/3 lub mocować za pomocą certyfikowanych uchwyty co 30cm.

OUT_401 - wyłączenie centrali wentylacyjnej (wentylatorownia)
OUT_402 - zamknięcie PKO N-100 (kanał nawiewny nad wentylatorownią)
OUT_403 - zamknięcie PKO W-100 (kanał wywiewny nad wentylatorownią)
OUT_404 - wystawienie centrali detekcji gazu w kotłowni - zamknięcie zaworu gazu MAG

IN_401 - potwierdzenie zamknięcia PKO N-100 (kanał nawiewny nad wentylatorownią)
IN_402 - potwierdzenie otwarcia PKO N-100 (kanał nawiewny nad wentylatorownią)
IN_403 - potwierdzenie zamknięcia PKO W-100 (kanał wywiewny nad wentylatorownią)
IN_404 - potwierdzenie otwarcia PKO W-100 (kanał wywiewny nad wentylatorownią)
IN_405 - zadziałanie centrali detekcji gazu w kotłowni gazowej

LEGENDA

- Linia dozorowa - YnTKSY ekw. 1x2x0.8
- Linia dozorowa - HTKSH ekw. PH90 1x2x0.8
- Linia zasilająca sygnalizatory akustyczne - optyczne - HDGs 2x1 PH90
- Zasilanie CSP 230V - NHXH 3x1.5 FE180 PH90/E90
- Nr linii dozorowej / adres czujki lub ROP
- Nr strefy dozorowej / kolejny element w strefie
- Uniwersalna czujka dymu (UV i IR) DUO - 6043
- Linowa czujka dymu DOP - 6001
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP - 4001M
- Sygnalizator akustyczny SAW - 6102 z puszką instalacyjną AWOZ-12SS
- Puszka instalacyjna AWOP-325 P/R
- Element kontrolno-sterujący EKS - 4001
- Centrala Sygnalizacji Pożarowej POLON 4200

| | | |
|--|---------------|-------------|
|  | | |
| TERMOENERGY ul. Józef Jankowski ul. Jankowska 15 65-401 Żary | | |
| Tytuł: Kompleksowa termomodernizacja przyszłej Hali Widowiskowo Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie, Gmina Kleszczewo woj. wielkopolskie | | |
| ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo działka 20/1 obr. Kleszczewo | | |
| WYKONAWCA: Urząd Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo | | |
| SPRZĘTOWOŚĆ: 10 000 000,00 zł 07/19 3/10214 | | |
| WZROST: PRZECIWPÓŻAROWA | | |
| System Sygnalizacji Pożarowej | | |
| Rzut piętra | | |
| SKALA: | STANOWISKO: | PROJEKTANT: |
| 1:100 | PW | |
| DATA: | AKTUALIZACJA: | IP-02 |
| 04.2020 | | |